Nota van Inlichtingen
Aanbesteding Raamovereenkomst leveringen natuursteen banden en/of keien Dorpscentrum Uithoorn 2027-2029.

Vraag nr.	Document *)	Blz.	Eis/paragraaf	Vraag	Antwoord
	PvE, NVI, ROK	xx	xx.xx		*In te vullen door de aanbestedende dienst*
1	P v E	7-10	4.2	Is er een ref steenmonster beschikbaar…?	Nee
		12-...	5.2	Kan de opdrachtgever daar foto's van beschikbaar stelen .? of een schouw organiseren ?	Foto's geven geen goed beeld. Geïnteresseerden kunnen het bestaande materiaal dat al in de openbare ruimte is toegepast, ter plaatse bekijken in Uithoorn, onder meer aan de Koningin Maximalaan en de Laan van Meerwijk.
2	Bijlage 2		Fictieve hoeveelheden lijst	Kan de opdrachtgever product tekeningen beschikbaar stellen voor meer duidelijkheid omtrent product vorm en /of bochtstralen en hoekstukken danwel afwerkingen zichtzijden en zichtranden	De producttekeningen zijn nu nog niet beschikbaar, maar komen wel beschikbaar bij de definitieve bestelling van de producten. Boomrandbanden 150x250x1200 dienen voorzien te zijn van een afrondingsstraal van 2 cm aan de zichtzijde en 1 kopszijde. De voor- en bovenzijde en 1 kopszijde dient gevlamd te worden. Geleidebanden 5/300x250 dienen aan 2 zijden gevlamd te worden en hebben een afrondingsstraal van 2 cm aan de zichtzijde. Rabatbanden 300x150 dienen aan 1 bovenzijde gevlamd te worden. Banden 350x300 mm dienen aan 2 zichtzijden gevlamd te worden en aan de zichtzijde een afrondingsstraal te hebben van 2 cm. Boomrandbanden 750x500/450, 550x500/450 en 460x500/450 met bochtstralen 4m, 6,5m en 5 m zijn aan 3 zijden gevlamd en hebben aan de bovenzijde 2 afrondingsstralen van 1 cm. Keermuur 300x500 hebben aan de bovenzijde een afrondingsstraal van 1 cm en dienen aan 3 zijde gevlamd te worden, incl. 4 kopse kanten van 4 elementen.

					Traptreden 500x200 dienen aan 2 zijden gevlamd te worden en krijgt aan de zichtzijde een afrondingsstraal van 1 cm.
3	P v E	1-2	Verpakkingen & afwerkingen	Welk voegtype /materiaal wordt er mbt de machinale pakket verwerking toegepast …?	Een flexibele voegmortel gaat worden toegepast.
4	P v E	5	3.1.2		
			inschrijfmonster	Indien er voor de banden en keien hetzelfde materiaal wordt aangeboden volstaat dan 1 set van 5 st monsters ….?	Ja, indien u inschat dat de kleurnuances in beide percelen (banden en keien) gelijk zijn, dan kunt u 1 inschrijfmonster aanleveren. Wij kunnen wel aangeven dat volgens de Pantone-kleurenwaaier de grijstinten voor de banden als voor de keien verschillend zijn.
5	Bijlage geen Russische betrokkenheid			De bijlage geen Russische betrokkenheid ontbreekt	Het formulier geen Russische en Belarussische betrokkenheid is in deze nota toegevoegd als bijlage 11.

*) PvE = Programma van Eisen
ROK = Raamovereenkomst
NVI = Nota van inlichtingen