Nota van inlichtingen
Aanbesteding Raamovereenkomst leveringen straatklinkers Dorpscentrum Uithoorn 2027-2029.

Vraag nr.	Document *	Blz.	Eis/ paragraaf	Vraag	Antwoord
1	Bijlage geen Russische betrokkenheid			De bijlage geen Russische betrokkenheid ontbreekt	Het formulier geen Russische en Belarussische betrokkenheid is in deze nota toegevoegd als bijlage 8.
2	Aanbestedingsleidraad		4.3	Wilt u bij de gehele gunningsmethodiek ook opnemen dat er voorafgaand aan de gunning een pallet WF mix in machinaal pakket geleverd dient te worden en deze door een aannemer getest wordt op machinale maakbaarheid?	Dit wordt niet toegevoegd. De aanbestedingsleidraad bevat al voldoende uitgangspunten over de machinale verwerkbaarheid en levering in machinale pakketten.
3	Aanbestedingsleidraad		4.1.2.2	Is het voor u, in het kader van ARBO wetgeving, van belang dat de te leveren materialen via robottechniek in machinaal pakket worden gestapeld en niet met de hand? zo ja hoe wilt u bewijs hiervan ontvangen?	Of de straatklinkers machinaal of met de hand gepakketteerd worden is geen eis of gunningscriterium. Maar uit arbo-veiligheid heeft bij ons de robottechniek de voorkeur. U hoeft hiervoor geen bewijs aan te leveren. Met de eis dat de klinkers als machinale pakketten worden geleverd, wordt de wijze bedoeld waarop de klinkers in de pakketten zijn gestapeld, zodat deze machinaal kunnen worden verwerkt.
4	Aanbestedingsleidraad		4.1.2.2	Als u aangeeft dat een deel van de straatbakstenen in keperverband verwerkt dienen te worden wilt u deze dan ook in keperpakket aangeleverd krijgen?	De voorkeur voor de machinale pakketten is in elleboogverband omdat er dan meer stenen op een pallet passen.
5	Aanbestedingsleidraad		4.1.2.2	Omdat u de BRL 2360 niet heeft benoemd in de stukken en daarmee dus heeft uitgesloten is het voor u niet van belang om de duurzaamheid van de glij/slipweerstand te weten?	De minimale glij-/slipweerstandklasse staat benoemd in paragraaf 2.1 conform de NEN-EN 1344.
6	Aanbestedingsleidraad		2.1	U sluit afstandhouders uit, zijn stenen met splintervrije kop wel toegestaan?	Aan de kopse kanten is een splintervrije kop toegestaan, maar niet aan de bovenzijde van de straatklinker.

7	Aanbestedingsleidraad		2.1	U verwijst naar een gevelsteen NEN, NEN-EN 771-1, wilt u deze laten vervallen?	De NEN-EN 771-1 kan voor dit specifieke onderdeel vervallen, omdat deze norm betrekking heeft op metselbakstenen en niet op straatbakstenen. De NEN-EN 1344 is al van toepassing verklaard voor toelaatbare maatafwijkingen (klasse R1) in de inschrijvingsleidraad onder paragraaf 2.1. Dit betreft artikel 4.1.1.3.2. en artikel 4.1.1.3.3. uit de NEN-EN 1344. De NEN-EN 771-1 is bij deze uit de aanbestedingsleidraad verwijderd.
8	Aanbestedingsleidraad		2.1	Wat is de consequentie voor de leverancier als blijkt dat de geleverde materialen niet machinaal verwerkbaar zijn?	Indien blijkt dat de geleverde materialen niet machinaal verwerkbaar zijn, wordt overeenkomstig paragraaf 5.3.2, tweede bullet, boete ten waarde van de fictieve korting opgelegd.
9	Aanbestedingsleidraad		2.1	Wilt u apart een merk en type benoemd krijgen als passende bestratingsklem of nemen wij dit op in ons kwaliteitsplan?	Dit mag beide. Echter mogen de opgegeven bestratingsklem en het kwaliteitsplan niet strijdig zijn met elkaar.
10	Aanbestedingsleidraad		2.1	Wat bedoelt u met de uitvraag dat straatbakstenen geschikt dienen te zijn voor machinale verwerking met een straatmachine?	Hiermee wordt bedoeld dat het de verplichting volgens de arbo-wet is dat grote hoeveelheden machinaal gelegd dienen te worden.
12	Aanbestedingsleidraad		1.1	Gaat u voor de EMVI ook punten geven voor machinale maakbaarheid? Is de vorige fase van het werk machinaal gestraat, wat wel de uitvraag was? Zo niet wat is de boete/consequentie geweest voor de leverancier?	Nee, er worden geen punten toegekend voor de machinale verwerkbaarheid. De overige vragen zijn niet relevant voor deze uitvraag en worden daarom ook niet beantwoord.
13	Aanbestedingsleidraad		2.1	In paragraaf 2.1 is als voorwaarde opgenomen: "vormbak straatsteen, onbezand - niet getrommeld". Accepteert u ook een gebakken straatbaksteen die via strengpers is geproduceerd, mits deze qua uiterlijk (kleur, structuur, zichtkant) en kwaliteit (de gevraagde klassen volgens NEN-EN 1344) gelijkwaardig is aan een vormbak straatsteen? De aansluiting op het Uithoorns mengsel wordt	De aanbestedende dienst kan dit alternatief helaas niet toestaan. In paragraaf 2.1 is expliciet voorgeschreven dat de te leveren straatbakstenen moeten worden uitgevoerd als onbezande vormbak straatstenen, niet getrommeld. Daarnaast moet het aangeboden product passen binnen het voorgeschreven Uithoorns mengsel van onbezande gebakken dikformaten en waalformaten. Een bezande

				immers via het inschrijfmonster (K3) beoordeeld.	strengpers straatbaksteen A4-12 voldoet niet aan de voorgeschreven uitvoering en wordt niet als gelijkwaardig alternatief geaccepteerd, ook niet wanneer deze aan de overige technische prestatie-eisen voldoet. De eis ten aanzien van het type en de afwerking van de steen blijft ongewijzigd.
14	Aanbestedingsleidraad		5.3.3	In paragraaf 5.3.3 wordt gesproken over een evenredige verdeling van drie kleuren. Het referentiemengsel is bij een eerder ontwerp samengesteld en toegepast. Wilt u de daarbij vastgelegde mengverhouding beschikbaar stellen, met het percentage per kleur en de grondslag daarvan, bijvoorbeeld aantallen stenen? Wilt u tevens per relevante prijsregel bevestigen welke bindende mengverhouding geldt voor de prijsberekening, het sample en de leveringen? De kleuraandelen beïnvloeden de kostprijs. Het delen van de oorspronkelijke samenstelling voorkomt onnodige reconstructie en zorgt dat alle inschrijvers met dezelfde uitgangspunten rekenen, zonder prijsvoordeel door een groter aandeel van een goedkopere kleur.	De mengverhouding van het Uithoornsmengsel is: 1/3 rood, 1/3 roodbruin (bruin) en 1/3 antraciet. Let op: in de hoeveelheden van de Pr. Irenelaan zijn antraciet en rood-roodbruin apart in hoeveelheden aangegeven. Bijlage 2 wordt bij deze nota van inlichtingen nogmaals verstrekt omdat bij de hoeveelheid 2852 stuks geen kleur was aangegeven. De aantallen stenen hangen af van of dit waalformaten of dikformaten zijn en is niet relevant. Sommige stenen zijn namelijk net 1 of 2 mm kleiner per leverancier. Indien men conform bijlage 2 alle prijzen indient, zijn dat de bindende prijzen voor de prijsberekening. Het sample dient de bestaan uit Uithoornsmengsel, dus 3 kleuren.
15	ROK Aanbestedingsleidraad		art.5.6–5.8 en art.10; 5.3.2 en 6.4	Wilt u de aansprakelijkheidslimiet ook laten gelden voor schade door niet-conforme stenen en toerekenbare aanspraken van derden, behoudens gemotiveerde uitzonderingen, en de verwijzing in art.5.7 naar art.5.5 corrigeren? Graag tevens verduidelijken welke sanctie geldt bij een niet-passende klem: de behaalde fictieve korting, anderhalf maal de niet-gerealiseerde kwaliteitswaarde of de contractuele boete. Wilt u dubbele sanctionering van dezelfde tekortkoming	Niet conforme stenen zijn niet toegestaan. Op het werk wordt gecontroleerd of de stenen maatvast zijn. Als de stenen niet voldoen, dient de leverancier deze op eigen rekening en risico terug te nemen en vervangen. Als dit binnen de gestelde termijn gebeurt, wordt de fictieve korting niet opgelegd. Daarbuiten wordt de korting wel als boete opgelegd. Bij een niet-passende bestratingsklem geldt de afzonderlijke contractuele boete ten waarde van fictieve korting zoals opgenomen in artikel 5.3.2, tweede bullet.

				voorkomen en een gezamenlijk plafond voor boetes en kwaliteitskortingen vastleggen?	
16	Aanbestedingsleidraad bijlage 2; aankondiging	5.3	5.1.7 en 5.1.12	Heeft emissieloos transport bij deze opdracht de voorkeur, ook bij een hogere leverprijs? Zo ja, wilt u vóór inschrijving de technische eisen, een afzonderlijke prijspost en de wijze van waardering van de meerprijs en milieuprestatie vastleggen? Graag tevens aangeven hoe dit binnen de toegestane aanbieding moet worden verwerkt, nu varianten zijn uitgesloten. Indien geen voorkeur geldt, graag bevestigen dat hieraan geen afzonderlijke meerwaarde wordt toegekend.	Er is geen voorkeur voor transport. Een pre is emissieloos, maar hier worden geen punten aan toegekend.
17	ROK bijlage 2		art.6.3–6.4;	Wilt u in de prijsstaat afzonderlijke posten opnemen voor transporttoeslagen en kilometer- of vrachtwagenheffingen, met een eenduidige grondslag per rit, kilometer of geleverde eenheid? Graag vooraf aangeven welke op de inschrijfdatum bekende kosten in de basisaanbieding moeten worden verwerkt en hoe nieuwe of gewijzigde heffingen gedurende de overeenkomst worden verrekend, zonder dubbeltelling met de indexering.	Alle kosten welke nodig zijn voor het maken en vervoeren van de straatklinkers dient in de prijs per eenheid verwerkt te zijn, zoals aangegeven in paragraaf 6.3 Er worden geen afzonderlijke posten voor transporttoeslagen, kilometerheffingen of vrachtwagenheffingen opgenomen. Ook nieuwe of gewijzigde heffingen gedurende de looptijd kunnen niet afzonderlijk worden doorberekend, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen worden uitsluitend aangepast volgens jaarlijkse indexering.
18	ROK		art.6.1–6.4	Wilt u vóór inschrijving de indexeringsregeling voor materiaal en transport vastleggen, met indexreeks, formule, basismaand en eerste indexeringsdatum? Graag tevens aangeven of de prijs op bestel- of leverdatum bepalend is voor reeds bestelde maar later geleverde materialen, en bevestigen dat dezelfde regeling bij verlengingen geldt. De huidige bepaling laat de systematiek pas op het	De eerste indexeringsdatum is 1 januari 2028. De toe te passen indexeringssystematiek betreft: **Indexen Risicoregelingen GWW** De basismaand is de maand van uiterste inschrijfdatum (december 2026). De aanbestedende dienst zal de exacte formule na de gunning bepalen. Voor de formule worden twee wegingsfactoren gebruikt, één voor materiaal en één voor

				indexeringsmoment door opdrachtgever bepalen.	vervoer. De wegingsfactoren zijn nader te bepalen door de Opdrachtgever.
19	Aanbestedingsleidraad ROK AIV		5.3.1 art.1.8 en 7.2–7.12; art.23	Welke maximale bestelhoeveelheid en minimale afroepgrootte gelden voor de aangeboden productietijd, en hoe lang vooraf wordt de gewenste afleverdatum definitief bevestigd? Wilt u de 48-uurstermijn verduidelijken bij gereedmelding vóór een weekend of feestdag en bij levering van meerdere vrachten? Graag tevens een termijn voor schriftelijke acceptatie vastleggen en bepalen wie het risico draagt tussen correct lossen op de afgesproken locatie zonder aanwezige ontvanger en die acceptatie.	De besteltijd wordt door de leverancier middels de kwaliteitscriterium 1 opgegeven. Zodra de definitieve hoeveelheden bekend zijn, worden deze besteld conform de in de kwaliteitscriterium 1 aangegeven termijnen die door de leverancier wordt verstrekt bij deze aanbesteding. De afroepgrootte bedraagt in principe één transportlading. De gewenste afleverdatum wordt uiterlijk 10 werkdagen vóór levering definitief schriftelijk bevestigd. Na gereedmelding wordt binnen 48 uur geleverd. Bij een gereedmelding vóór een weekend of feestdag vangt de termijn aan overeenkomstig de werkdagenregeling. De Opdrachtgever accepteert de levering schriftelijk binnen vijf werkdagen.
20	ROK; bijlage 2; aankondiging		art.2.10–2.11 en 3 §5.1.3–5.1.4	Welke behoefte en hoeveelheden worden na de laatste geplande levering in Q3 2028 verwacht, en welke beschikbaarheidsverplichtingen gelden dan nog? Wilt u de bijzondere omstandigheden motiveren die de maximale raamduur van vijf jaar rechtvaardigen? Graag tevens de maximumhoeveelheid en/of maximumwaarde voor de gehele looptijd inclusief verlengingen vastleggen, verduidelijken waarop de marge van 20% wordt toegepast en aangeven welke mate van leveringszekerheid wordt verlangd zonder minimumafname of exclusiviteit.	Na de laatst voorziene levering in het derde kwartaal van 2028 is nog geen concrete aanvullende behoefte of hoeveelheid vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat nog een project buiten het reeds genoemde project kan worden toegevoegd aan dit raamcontract. Dat is nu nog niet zeker. En dat zou dan mogelijk een verlenging van het contract kunnen worden. Betreffende 20% marge die wij hebben genoemd gaat uit van de contractwaarde na de aanbesteding. Indien de contractwaarde meer dan 20% overschrijd dient een ander contract te worden gemaakt.
21	Aanbestedingsleidraad; ROK		4.1.2.2 en §5.3.2 art.2.6, 4.2d, 4.3 en 10.2	Welke straatmachine en technische machinevoorwaarden vormen het uitgangspunt voor de voor te schrijven klem? Wilt u bevestigen dat de leverancier	Voor de toe te passen bestratingsmachine gelden alleen de eisen dat deze voldoet aan de arbo-wetgeving. Of dit nu een klem of zuigmachine of een andere manier is.

				verantwoordelijk is voor de aantoonbare geschiktheid van de aangeboden steen, mix en pakketopbouw voor de opgegeven combinatie, en dat opdrachtgever/verwerker verantwoordelijk zijn voor een daarmee compatibele machine, juiste instelling, bediening en werkomstandigheden? Graag vastleggen dat afwijkingen aan de zijde van opdrachtgever/verwerker niet als een tekortkoming van de leverancier worden aangemerkt.	Wij gaan ervan uit dat de door u op te geven bestratingsmachine bij de aannemer, die straks de werken gaat maken, bekend is. Indien de aannemer meent dat de opgegeven bestratingsklem niet werkt, zullen wij u vragen om op het werk een demonstratie te geven dat de bestratingsklem wel werkt. Indien de bestratingsklem dan ook niet werkt zal de boete conform de fictieve korting opgelegd worden. De afwijkingen aan de zijde van Opdrachtgever zullen niet als tekortkoming van de leverancier worden aangemerkt.
22	Aanbestedingsleidraad ROK		2.1 en 5.3.2 art.4.14–4.20	Moet het Uithoorns mengsel als samengestelde mixpartij worden gekeurd, of volstaan afzonderlijke keuringen per kleur? Wilt u de maximaal toegestane maatspreiding in lengte en breedte, in millimeters, en de meet- en steekproefmethode vastleggen voor de mix zoals die in één machinale laag wordt verwerkt? Graag daarbij aangeven hoe verschillen tussen de kleuren, door bakkrimp, en tussen opeenvolgende productiepartijen worden getoetst en aangetoond.	De keuring van de kleuren vindt plaats op basis van een mixpartij zoals deze wordt geleverd en verwerkt. De kleuren worden dus niet afzonderlijk, maar ook in onderlinge verhouding beoordeeld aan de hand van het goedgekeurde referentiemonster. Zie ook antwoord 14. Voor alle toleranties verwijzen wij naar de NEN-EN 1344 en de in de raamovereenkomst genoemde klasse R1. Verschillen tussen kleuren, door bakkrimp en tussen opeenvolgende productiepartijen worden beoordeeld per geleverde partij op basis van een representatieve steekproef. Zoals aangegeven in deze Nota van Inlichtingen en de inschrijvingsleidraad, wordt iedere geleverde partij beoordeeld door de toezichthouder die namens de gemeente Uithoorn wordt aangesteld.
23	Aanbestedingsleidraad	p.12–13 p.15–16	5.3.2 p.12–13 en 5.3.4 p.15–16	Welke aantoonbare functionele verbetering wordt bij K2 gewaardeerd voor een lagere wateropname en een grotere steendikte, en hoe worden deze eigenschappen gewogen ten opzichte van stroefheid na polijsting en	In paragraaf 2.1 van de aanbestedingsleidraad staan de minimumeisen. Bijvoorbeeld een lagere wateropname of een grotere steendikte leveren extra punten op voor kwaliteitscriterium 2, mits de inschrijver dit

				breukbelasting bij het beoogde verkeer? Graag de beoordelingsuitgangspunten en verlangde bewijsstukken verduidelijken: een lagere wateropname of grotere dikte toont op zichzelf geen betere totale gebruiksprestatie aan. Is dikformaat op verkeersbelaste delen als kwaliteitsverbetering toegestaan, en zo ja, hoe moeten inschrijvers dit eenduidig aanbieden en prijzen nu de prijsstaat uitsluitend waalformaat bevat en varianten zijn uitgesloten?	onderbouwt met productspecificaties en certificaten. Deze eigenschappen worden beoordeeld in samenhang met onder meer stroefheid na polijsting, breukbelasting en geschiktheid voor het beoogde verkeer. Een verbetering op één onderdeel leidt dus niet automatisch tot een betere totaalscore. Een ander formaat toepassen is geen kwaliteitsverbetering van de steen, maar een aanpassing van een ontwerp. Dit is niet toegestaan. Dikformaat mag daarom niet als variant worden aangeboden op verkeersbelaste delen. De inschrijving en prijsstelling moeten uitgaan van het voorgeschreven waalformaat en de bestaande prijsstaat.
24	Aanbestedingsleidraad ROK	P 6 P 6-7	2.1 art.4.15 en art.4.18	Wilt u één gecorrigeerde eisenlijst publiceren met normversie, klasse, grenswaarde en proefmethode per eigenschap? De leidraad noemt slijtageverlies <750 mm³, de overeenkomst <450 mm³, beide aangeduid als A2. Bij U3 staat <55 en R1 wordt aan NEN-EN 771-1 gekoppeld. Welke waarden en verwijzingen gelden? Wilt u tevens vastleggen welke productcertificaten en keuringsrapporten worden verlangd en hoe gelijkwaardige bewijzen uit andere EU-lidstaten worden geaccepteerd? BRL 2360 en KOMO zijn nu niet expliciet voorgeschreven.	De maximale slijtweerstand is onjuist opgenomen in het concept ROK-contract. De juiste eis is 750 mm3. Dit wordt in het concept ROK-contract aangepast. De maatspreiding R1 is eveneens gekoppeld aan NEN-EN 1344. Alle in de inschrijvingsleidraad genoemde technische waarden dienen benoemd te worden in het aan te leveren document(en). Dit is ongeacht uit welke lidstaat de inschrijver komt. Dit betreft onder meer wateropname, vorst-dooiweerstand, buigweerstand, slijtweerstand, glijweerstand, zuurbestendigheid en maatspreiding. Per waarde moeten de toepasselijke norm, classificatie, meetwaarde en eventuele meetresultaten worden vermeld.
25	Aanbestedingsleidraad bijlage 2 ROK	p.6	2.1 rijen 15–22 en 30–40 art.4.15	Wilt u bevestigen dat uitsluitend de zes prijsregels met samen 3.795 m² waalformaat moeten worden aangeboden, en de nominale lengte, breedte en hoogte per formaat	Het totaal bedraagt inderdaad 3.795 m2 waalformaat, verdeeld over zes prijsregels in bijlage 2.

				vastleggen? Graag tevens bevestigen of 92 stuks/m² een vaste verrekenfactor of uitsluitend een rekenaanname is, welke eenheid bij afrekening leidend is en of de in bijlage 2 geplande niet-machinale pakketten zijn toegestaan ondanks de algemene eis van machinale pakketten.	De genoemde 92 stuks per m² is uitsluitend een rekenaanname voor de inschrijving en geen vaste verrekenfactor. De inschrijver vermeldt de door hem gehanteerde factor. De verrekenfactor voor de inschrijving kan mogelijk per leverancier iets verschillen. De afrekening vindt plaats op basis van het daadwerkelijk geleverde aantal stuks. De algemene eis blijft dat de klinkers geschikt zijn voor machinale verwerking en in machinale pakketten worden geleverd. De in bijlage 2 opgenomen niet-machinale pakketten zijn hierop een uitzondering, maximaal 5% van de totale hoeveelheid mag niet-machinaal worden geleverd en is bestemd voor knip- en zaagstukken. Deze 5% moet in de aangeboden prijs per m² zijn inbegrepen. De overige 95% wordt machinaal verpakt geleverd
26	ROK		4.15	< 450mm3 zal <750mm3 moeten zijn? Of doelt u op klasse A3?	Het betreft klasse A2 = 750 mm3.
27	ROK		4.3	De instellingen van een bestratingsklem kunnen niet perfect gedaan zijn waardoor verwerking van stenen niet optimaal verloopt. Kunt u bevestigen dat u hier de aannemer voor verantwoordelijk zal houden en nadrukkelijk niet ons als de opdrachtnemer? Dat zou nl. totaal niet redelijk of billijk zijn. Is het daarbij sowieso niet aan de aannemer om de volgens hém best passende bestratingsklem te voorzien o.b.v. de tijdig aangevoerde stenen waarmee hij kan testen welke klem voor hem het beste werkt?	De aannemer dient de bestratingsmachine zo optimaal mogelijk in te stellen. Een onjuiste instelling of bediening aan de zijde van de aannemer wordt niet aan de leverancier toegerekend. Echter indien de aannemer meent dat de opgegeven bestratingsklem niet werkt, zullen wij u vragen om op het werk een demonstratie te geven dat de bestratingsmachine wel werkt. Wij gaan ervan uit dat u als leverancier voldoende kennis heeft van de toe te passen bestratingsklem. Alleen wanneer uit die demonstratie blijkt dat de voorgeschreven klem bij correcte toepassing niet geschikt is, is sprake van een tekortkoming van de leverancier.

28	Ingevuld formulier kwaliteitscriteria		4.1.1	Doelt u hier op het Kwaliteitsplan in 5.3.2?	Wij bedoelen hiermee alle informatie die benodigd is om de kwaliteit van het aangeboden product te beoordelen. Dit betreft dus inderdaad het Kwaliteitsplan 5.3.2.
29	Algemeen & concept ROK		1.1	U geeft het volgende aan: De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om deze tweemaal met één jaar te verlengen. Prijzen zullen eenmaal per jaar per 1 januari worden geïndexeerd, overeenkomstig de op dat moment door Opdrachtgever vast te stellen indexeringssystematiek. Kunt u niet nu al aangeven volgens welke indexeringssystematiek of op basis van welk cijfer dit zal gebeuren?	De toe te passen indexeringssystematiek betreft: **Indexen Risicoregelingen GWW.** Zie antwoord op vraag 18.
30	sample		4.3.3	Is aanlevering in keperverband ook toegestaan? Dit omdat de meeste materialen straks in keperverband moeten worden aangeleverd.	Keperverband is ook akkoord.
31	Bijlage 2 Planning			Kunt u hier toevoegen om welke kleuren en mixen het gaat?	De mengverhouding van het Uithoorns mengsel is: 1/3 rood, 1/3 roodbruin (bruin) en 1/3 antraciet. Voor de Pr. Irenelaan zijn antraciet en rood-roodbruin afzonderlijk in hoeveelheden aangegeven. Bijlage 2 wordt bij deze Nota van Inlichtingen nogmaals verstrekt omdat bij één post van 2852 stuks ontbrak de kleurvermelding.
32	Bijlage 2 - Amstelplein			Lagen in keperverband worden door de meeste klemmen beter gepakt dan lagen in elleboogverband. Mag elleboogverband aangeleverd worden in keperverband? Deze kan vervolgens als elleboogverband op het zandbed geplaatst worden.	Gebruikelijk is om de machinale pakketten in elleboogverband aan te leveren, omdat daarmee er meer stenen op een pallet passen en het transport dus efficiënter is. Aanlevering in keperverband is toegestaan, maar alleen als de stenen ook in keperverband worden verwerkt. Keperverband mag dus niet uitsluitend worden gebruikt om de klem beter

					te laten functioneren en vervolgens als elleboogverband op het zandbed worden geplaatst. De keuze hiervoor ligt bij de leverancier.
33	bijlage 2 - kleuren Pr. Irenelaan			WF keperverband, kleur rood en bruin: wenst u hier een mix v beide kleuren en zo ja, in welke verhouding? Als niet, hoeveel stuks & m2 per kleur? WF halfsteensverband: welke kleur / mix / ... ?	Voor het WF-keperverband en WF-halfsteensverband geldt een kleurverhouding van 50% rood en 50% bruin.
34	kleur sample 1 m2 en formaat		5.3.3	Zal de inschrijving van een inschrijver ongeldig worden verklaard als het aangeleverde sample van 1 m2 in de ogen van het beoordelingsteam te veel afwijkt t.o.v. de aangegeven referentie?	Nee, een afwijkend sample van 1 m² leidt niet automatisch tot ongeldigverklaring van de inschrijving. Indien het beoordelingsteam vaststelt dat het sample in aanzienlijke mate afwijkt van de aangegeven referentie, wordt dit meegewogen in de beoordeling en leidt dit tot een zeer lage waardering voor het betreffende kwaliteitscriterium. De inschrijving blijft daarmee geldig, tenzij niet wordt voldaan aan een afzonderlijke formele of minimale geschiktheidseis uit de aanbestedingsstukken.
35	Leveranciersverklaring		4.1.2.2 punt 5	Is dit enkel van toepassing voor een handelaar of ook voor een fabrikant? En als dit ook voor een fabrikant van toepassing is, hoe ziet u deze verklaring dan voor zich?	Dit geldt zowel voor een handelaar als voor een fabrikant. Een handelaar zal moeten aantonen dat hij een langdurig (gedurende het ROK-contract) contract aangaat met een fabrikant van straatklinkers die het aangeboden product beschikbaar houdt en levert. Een fabrikant zal moeten aantonen dat hij gedurende het ROK-contract het aangeboden product blijft produceren.
36	Levercapaciteit		4.1.1 en 5.3.1	Verklaring voldoende leveringscapaciteit (4.1.1): is deze hetzelfde als Plan van aanpak 'productietijd en levering materialen' (5.3.1)?	Ja, hiermee wordt hetzelfde bedoeld.
37	Verklaring geen Russische betrokkenheid		4.1.1	Voegt u hier nog een format voor bij als bijlage?	Ja, bij deze Nota van Inlichtingen wordt een extra bijlage gevoegd (bijlage 8)

38	Planning		3.4	Datum van definitieve gunning en datum beoogde ingangsdatum raamovereenkomst zullen omgedraaid moeten worden?	De beoogde datum van ingang van de raamovereenkomst is na de datum van gunning, dus wordt daarom 15-02-2027. Dit is een fictieve datum die na de gunning wordt afgesproken door beide partijen ten behoeve van de ondertekening.
39	bijlage 2 Tijdig leveren		2.2	Kan opdrachtgever steeds een globaal leverschema opstellen per week (zoals in onze sector gebruikelijk is) voor steeds het komende kwartaal? Per kwartaal zoals in bijlage 2 is voor ons te globaal om op te kunnen plannen, mede gelet op de afroeptermijn van max. 48 uur.	Bij de definitieve bestelling voor het project zal een leverschema worden bijgevoegd. Het leverschema is momenteel nog niet beschikbaar en wordt daarom niet als onderdeel van Bijlage 2 opgenomen. De term 'afroeptermijn' kan hierbij tot verwarring leiden. Na ontvangst van de bestelling geldt de productietermijn die de opdrachtnemer zelf in zijn kwaliteitsplan heeft aangegeven. Nadat de partij gereed is gemeld, vindt levering binnen 48 uur plaats.
40	Glijweerstand		2.1	Hier zal u minimaal 55 gemiddeld bedoelen?	Klopt, hiermee wordt bedoeld dat de glijweerstand minimaal 55 bedraagt
41	Minimale buigweerstand		2.1	Doelt u hier op de minimale waarden van 80 en 64?	Een minimale individuele waarde van 64 N/mm en een gemiddelde waarde van 80 N/mm.
42	Wateropname		2.1	Doelt u op max. 5% gemiddeld en individueel max. 6%? Die laatste dus zonder de uitzondering van 1 op 10 die boven de 6% mag zitten?	Individueel maximaal 6% betekent dat de wateropname niet boven de 6% mag uitkomen. Er geldt dus geen uitzondering waarbij 1 op de 10 producten boven de 6% mag zitten.
43	prod.datum op pallets			De productiedatum vermelden op de pallets is niet mogelijk voor ons. Wilt u deze eis laten vervallen?	Nee, de Opdrachtgever laat deze eis niet vervallen. De productiedatum mag ook met een sticker op krimpfolie aangebracht worden.
44	Meerdere inschrijvingen			Staat u toe dat één of meerdere tussenhandelaren kunnen inschrijven waardoor één fabrikant zowel rechtstreeks als via deze omwegen meerdere inschrijvingen kan doen? Wilt u hiervoor beperkingen	Wij sluiten geen inschrijvers uit die voldoen aan alle gestelde inschrijvingsvereisten. Inschrijven via een tussenhandelaar is toegestaan, mits aan alle eisen en voorwaarden van de aanbesteding wordt

				opleggen zodat deze omwegen niet bewandeld kunnen worden?	voldaan. Er worden hiervoor geen aanvullende beperkingen opgelegd.
45	Aanbestedingsleidraad		3.4	In de planning staat de definitieve gunning gepland op 9 februari 2027, terwijl de beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst op 4 februari 2027 staat. Kunt u aangeven welke ingangsdatum van toepassing is en de planning hierop aanpassen?	Beoogde datum van ingang van het raamovereenkomst wordt aangepast naar 15-02-2027, aangezien deze datum na de datum van definitieve gunning van 09-02-2027 ligt. Dit is een fictieve datum die na de gunning wordt afgesproken door beide partijen ten behoeve van de ondertekening. De planning wordt hierop aangepast.
46	Aanbestedingsleidraad		6.4	Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele aanvullende kosten, waaronder stilstandkosten, uitsluitend voor rekening van opdrachtnemer komen voor zover deze aantoonbaar en rechtstreeks voortvloeien uit een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, en dat dubbeltelling met de sanctie wegens niet-gerealiseerde kwaliteit wordt voorkomen?	Zoals in paragraaf 6.4 is aangegeven, wordt de niet-gerealiseerde kwaliteitswaarde in redelijkheid door de Opdrachtgever bepaald. De daaruit voortvloeiende korting staat los van eventuele aantoonbare aanvullende kosten als gevolg van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen te late levering, waaronder stilstandkosten. Dit is een gegeven waar u rekening mee kunt houden en in het gehele productieproces geborgd dient te zijn. Aantoonbare stagnatiekosten van de aannemer komen hier bovenop.
47	Aanbestedingsleidraad bijlage 2		5.3.1	Hoe wordt omgegaan met materialen die specifiek voor deze opdracht zijn geproduceerd op basis van de door opdrachtgever verstrekte planning en/of bestelling, indien opdrachtgever de betreffende afroep vervolgens uitstelt, verlaagt of geheel laat vervallen? Kan opdrachtnemer deze materialen in dat geval factureren en eventuele opslagkosten vanaf de oorspronkelijk geplande afnamedatum separaat in rekening brengen?	De door de Opdrachtgever opgegeven planning bij deze aanbesteding is een globale planning. De definitieve planning volgt bij de bestelling van een afnamehoeveelheid per werk. Daarin wordt nauwkeuriger aangeven wanneer de verwachtte levering dient plaats te vinden. Als u per bakbatch een minimale productiehoeveelheid heeft dient u dit aan te geven bij kwaliteitscriterium 1. Voor specifiek geproduceerde materialen die door de Opdrachtgever vervolgens worden uitgesteld, verminderd of geannuleerd, bestaat daarom niet zonder meer een recht op afzonderlijke facturering of vergoeding van opslagkosten.

48	Aanbestedingsleidraad bijlage 2		5.3.1	Indien opdrachtnemer materialen produceert en op voorraad neemt op basis van een door opdrachtgever verstrekte planning en/of bestelling, maar opdrachtgever deze materialen later afneemt dan gepland, kan opdrachtnemer dan vanaf de oorspronkelijk geplande afnamedatum opslag- en voorraadkosten in rekening brengen? Zo ja, welke vergoeding of systematiek mag hiervoor worden gehanteerd?	De door de Opdrachtgever opgegeven planning bij deze aanbesteding is een globale planning. De definitieve planning volgt bij de bestelling van een afnamehoeveelheid per werk. Daarin wordt nauwkeuriger aangeven wanneer de verwachtte levering dient plaatst te vinden. De Opdrachtnemer kan daarom niet uitsluitend op basis van de globale planning vanaf een oorspronkelijk geplande afnamedatum opslag- of voorraadkosten in rekening brengen. De overeengekomen prijzen omvatten alle kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de levering, en de Opdrachtnemer factureert uitsluitend de daadwerkelijk geleverde en door de Opdrachtgever geaccepteerde materialen. Indien u per bakbatch een minimale productiehoeveelheid heeft dient u dit aan te geven bij kwaliteitscriterium 1.
49	Aanbestedingsleidraad bijlage 2		5.3.1	Welke minimale termijn hanteert opdrachtgever tussen een definitieve bestelling/afroep en het gewenste levermoment, en mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat bij iedere afroep rekening wordt gehouden met de bij inschrijving aangeboden productietijd?	De Opdrachtgever hanteert geen minimumtermijn. De opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat bij het plaatsen van iedere bestelling rekening wordt gehouden met de door de Opdrachtnemer bij inschrijving aangeboden productietijd. Na de gereedmelding vindt levering plaats binnen 48 uur.
50	Aanbestedingsleidraad bijlage 2		2.1	In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over zowel dikformaten als waalformaten, terwijl in de hoeveelhedenstaat uitsluitend waalformaten lijken te zijn opgenomen. Kunt u bevestigen dat uitsluitend waalformaten onderdeel zijn van de opdracht? Indien ook dikformaten onderdeel zijn, kunt u dan de hoeveelheden, kleuren, levermomenten en legverbanden hiervan aangeven en de hoeveelhedenstaat hierop aanpassen?	Ja, u kunt ervan uitgaan dat nu alleen waalformaten worden besteld. Voor zover dikformaten niet in de hoeveelhedenstaat zijn opgenomen, worden deze niet binnen de fictieve hoeveelheden van deze aanbesteding meegenomen. Indien dikformaten nodig zijn, kan de Opdrachtgever deze daarom buiten deze raamovereenkomst inkopen.

51	klasse R1		2.1	Hier refereert u aan EN771-1 i.p.v. aan EN1344. De EN771-1 is niet op dit kenmerk van toepassing (wel op de wateropname). Wilt u dit corrigeren?	De verwijzing naar NEN-EN 771-1 komt in de aanbestedingsstukken te vervallen, zoals ook is aangegeven in het antwoord op vraag 7. De NEN-EN 1344 blijft wel van kracht.
52	Concept ROK			-	Aangepast concept ROK is bij deze NVI als bijlage toegevoegd.
53	Bijlage 2 - Hoeveelheden, onderbouwing inschrijving en planning			-	Aangepaste hoeveelheidenstaat is bij deze NVI als bijlage toegevoegd.

*)
ROK = Raamovereenkomst
NVI = Nota van inlichtingen