

Algemene informatie

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Aanbestedende Dienst: Gemeente Rucphen

Referentie: K011772

Toelichting:

Deze Nota van Inlichtingen, behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure 'Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties' van gemeente Rucphen met kenmerk K011772 bevat de vragen die zijn gesteld door de houders van de aanbestedingsdocumenten. Deze Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden tussen het beschrijvend document inclusief bijlagen, en deze Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Als gevolg van het antwoord van de aanbestedende dienst op vraag 1, heeft de aanbestedende dienst besloten de aanbesteding te rectificeren.

De planning en overige wijzigingen zijn verwerkt in de gerectificeerde aanbestedingsdocumenten en op TenderNed.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Paragraaf 4.4.3 - Geschiktheidseisen (Milieumanagement / Certificering NEN14001)

Vraag:

In paragraaf 4.4.3 wordt een NEN14001-certificering (of gelijkwaardig) geëist. Dit is voor dit type werkzaamheden zeer ongebruikelijk in de markt. Aangezien de aanbestedende dienst in de tenderdocumenten al een ISO 9001-certificering eist, vragen wij u om de drempel voor inschrijving proportioneel te houden.

Is de aanbestedende dienst bereid om de NEN14001-eis te laten vervallen, óf in het kader van gelijkwaardigheid te accepteren dat een inschrijver middels zijn ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (aangevuld met een intern milieubeleidsplan of milieuborging in de werkprocessen) aantoont zorgvuldig om te gaan met milieu-aspecten?

Antwoord:

De eis vervalt. De aanbestedende dienst heeft besloten de aanbestedingsdocumenten te rectificeren, met als doel de marktwerking te bevorderen en meer potentiële inschrijvers de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. In verband met deze rectificatie is de planning aangepast. De gewijzigde planning is opgenomen in de aangepaste aanbestedingsdocumenten en op TenderNed.

De overige wijzigingen en verduidelijkingen zijn verwerkt in de Nota van Inlichtingen en, waar van toepassing, in de gerectificeerde aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Ref.nr.
2

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Onderwerp:

Bijlage 1 technische omschrijving hfst. 3.2.5.1

Vraag:

In de opsomming Componenten Moederkast met krachtverdeelkast worden installatie automaten voorgeschreven en later in het zelfde hoofdstuk staat een component verdeling met 3 zekeringen per uitgaande kabel. Wat dienen we toe te passen

Antwoord:

Per uitgaande voedingskabel naar een dochterkast dient een 3-polige installatieautomaat te worden toegepast.

Het toepassen van een gecombineerde aardlekautomaat is eveneens toegestaan, mits deze voldoet aan de geldende NEN 1010 en de vereiste beveiliging en selectiviteit gewaarborgd blijven.

De omschrijving '3 zekeringen per uitgaande kabel' in §3.2.5.1 komt hiermee te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Ref.nr.
3

Onderwerp:

Bijlage 1 technische omschrijving hfst. 3.2.2

Vraag:

In dit hoofdstuk mist de specificatie van de toe te passen voetbocht. Kan deze worden toegevoegd?

Antwoord:

In de inschrijfstaat wordt bij de post 'Leidingwerk' expliciet verwezen naar §3.2.4.1 en bijlagen II en III. De voetbocht maakt daarmee onderdeel uit van de betreffende post en dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Een aanvullende specificatie in de technische werkomschrijving is daarom niet noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat en Materiaallijst post 27

Vraag:

Volgens de omschrijving betreft dit een directielevering. Kunnen we bij deze post volstaan met alleen de benodigde montage?

Antwoord:

Ja, bij een directielevering wordt het betreffende onderdeel door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

De opdrachtnemer dient uitsluitend de benodigde montagewerkzaamheden af te prijzen, inclusief de benodigde hulpmaterialen, het aansluiten, afstellen en bedrijfs gereed opleveren van de installatie.

De kosten voor levering van het betreffende hoofdonderdeel hoeven niet in de eenheidsprijs te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 okt 2026

Percelen:

P1 Preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties