Gemeente Gouda

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie verduurzamen van rioleringswerkzaamheden

Toelichting
Er zijn drie vragen gesteld. In deze Nota van Inlichtingen zijn de antwoorden op deze vragen opgenomen. De sluitingsdatum voor het indienen van de antwoorden op de marktconsultatie is 7 december 2026.

Nr.	Vraag	Antwoord
1	Richt deze marktconsultatie zich ook op advies en ingenieursbureaus, of vooral op aannemers en leveranciers?	Advies- en ingenieursbureaus zijn ook welkom om onze vragen te beantwoorden.
2	Vallen naast vrijverval riolering ook rioolpersleidingen onder de scope van deze consultatie?	Nee, persleidingen zijn niet in de scope van deze consultatie.
3	Bepaalt de gemeente het vervangingsmoment van riolering nu vooral op basis van leeftijd of op basis van conditie (inspectie)?	Leeftijd in combinatie met inzicht in de kwaliteit op basis van inspecties. Als een streng oud is maar nog aan matige kwaliteit, gaan we het niet vervangen. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals de vergroting van ons stelsel en andere projecten die in het gebied plaatsvinden.