



Datum : 28-01 2026
Inspectie-type : NEN 2767
Klantnaam : Wesvin Almere
Bestand : Bibliotheek
Uitgevoerd door : R.V. den Uijl

Inventorysblad

Conditiemeting

EL	Omschrijving	Omschrijving/code	Bouwd eel	Ruimte/ Verdieping	Aantal	Een- heid	Bouw- jaar	Theoretische Levensduur NEN 2767	Gemeten Conditie	"Gewenste" Conditie	% levensduur	Aanvullende gebreken
	00 Algemeen											
	61 Centrale voorzieningen											
	Noodstroomvoorzieningen	NoBreakinst. Galaxy 15kW		V-03 ICT	1	ST	2021	30	1	3	17%	19-05
	Schakel en verdelinrichtingn	HVK			1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK-1b kelder		Kelder LB ruimte	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK0b begane grond		Werkkast	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK1a 1e verdieping		Achter trappenhuis	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK1b 1e verdieping		Pantry V-01	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK Nieuwscafe 1e verd.		Pantry V-01	1	ST	2020	30	2	3	20%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK2a 2e verdieping		Achter trappenhuis	1	ST	2010	30	2	3	53%	24-02
	Schakel en verdelinrichtingn	LK2b 2e verdieping		Pantry V-02	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK2c 2e verdieping		Trappenhuis RB	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK3b 3e verdieping		Pantry V-03	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK3c 3e verdieping		Trappenhuis RB	1	ST	2010	30	2	3	53%	21-02
	Schakel en verdelinrichtingn	LK4b 4e verdieping		Pantry V-04	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK4c 4e verdieping		Trappenhuis RB	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK auditorium 3e verd.		Regiekamer V-02	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Schakel en verdelinrichtingn	LK comp 4e verdieping		ICT V04	1	ST	2010	30	2	3	53%	
	Veiligheidsaarding											
	Aardingsinstallati	HAR		Naast HKL	1	ST	2010	35	1	3	46%	
	Bliksembeveiligingsaarding			Gebouw	3339	m2						



Datum
Inspectie-type
Klantnaam
Bestand
Uitgevoerd door

: 28-01 2026
: NEN 2767
: Wesvin Almere
: Bibliotheek
: R.V. den Uijl

Inventorysblad

Conditiemeting

|--|



Datum
Inspectie-type
Klantnaam
Bestand
Uitgevoerd door

: 28-01 2026
: NEN 2767
: Wesvin Almere
: Bibliotheek
: R.V. den Uijl

Inventarisblad

Conditiemeting

EL	Omschrijving	Omschrijving/code	Bouwd eel	Ruimte/ Verdieping	Aantal	Een- heid	Bouw- jaar	Theoretische Levensduur NEN 2767	Gemeten Conditie	"Gewenste" Conditie	% levensduur	Aanvullende gebreken
	Inbraaksignalering	Codebedienpaneel		Gebouw	2	ST	2010	12	3	3	133%	
	Inbraaksignalering	Glasbreukmelders		Gebouw	xx	ST	2010	12	3	3	133%	
	Inbraaksignalering	PIR		Gebouw	xx	ST	2010	12	3	3	133%	
	Toegangscontrole											
	Toegangscontrole-inst.	Expeditie		Gebouw	1	ST	2010	12	3	3	133%	
	Toegangscontrole-inst.	Video		Gebouw	4	ST	2010	12	3	3	133%	
	Toegangscontrole-inst.	Kaartlezers		Gebouw	6	ST	2010	12	3	3	133%	
	Aut. Deur	Schuiфdeur		Entree	1	ST	2010	20	2	3	80%	
	Communicatie, beelden											
	Communicatie, beelden	Binnencamera		Gebouw	32	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	Voeding camera		Gebouw	32	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	Recorder-multiplexer		Gebouw	3	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	LCD Monitor		Gebouw	6	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	Beheers pc		Gebouw	2	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	videodistributie versterker		Gebouw	2	ST	2010	15	3	3	107%	
	Communicatie, beelden	Noodvoeding		Gebouw	1	ST	2010	15	3	3	107%	
	Intercom											
	Spreek/luister	Expeditie		Exp buitenpost	1	ST	2010	15	3	3	107%	
	Spreek/luister	Binnenpost		Balie	1	ST	2010	15	3	3	107%	
	Spreek/luister	Binnenpost met video		Gebouw	4	ST	2010	15	3	3	107%	
	Zonwering											
	Zonwering, centraal	Centrale		Somphy	1	ST	2010	15	3	3	107%	

