




Datum
Inspectie-type
Klantnaam
Bestand
Uitgevoerd door
Versie

: 11-02 2026
: NEN 2767
: Wexvin Almere
: Kunstlinie
: R.V. den Uijl
: 1

Inventarisblad

Conditiemeting

EL	Omschrijving	Omschrijving/code	Bouw- deel	Ruimte/ Verdieping	Aan- tal	Een- heid	Bouw- jaar	Theoretische Levensduur NEN 2767	Gemeten Conditie	"Gewenste Conditie"	% levensduur	Aanvullende gebreken
00	Algemeen											
61	Centrale voorzieningen											
	UPS											
	UPS/NoBreak systemen	UPS	0	Kleine Zaal	1	ST	2007	15	3	3	127%	
	UPS/NoBreak systemen	UPS	0	Midden Zaal	1	ST	2017	15	2	3	60%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	Installatie										20-02, 20-09
		Installatie										23-01
		Installatie										25-01
	Schakel en verdeelinrichtingen	Hoofdverdeelkast HUK-1	-1	LS-ruimte	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	Hoofdverdeelkast HUK-2	-1	LS-ruimte	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K1	-1	SA Fijnwerklats	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K2	-1	SA Grofwerkplaats	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K3	-1	SA Kalken	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K3-K10	-1	SA Linnenkamer	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K4	-1	SA tussen Artistboek	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K5	-1	SA Tech Rui LBK	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K6	-1	SA Tech Rui LBK	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K1	-1	SA achter Art.foyer	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K1-K3	-1	SA Washok achter toilet	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K2	-1	SA Tech Rui LBK	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K01			-							kast is vervallen
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K02			-							kast is vervallen
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K03	0	SA Toneel GZ Rechts	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast K-K04	0	KdeK Kleine zaal	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K01	0	SA Trapfoyer	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K02	0	SA Toneel GZ Rechts	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K03	0	SA Toneel GZ Links kool	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K04	0	achter City Lounge kassa	1	ST	2007	30	2	3	63%	
	Schakel en verdeelinrichtingen	verdeelkast LK-K05	0	KdeK Kleine zaal onder regie	1	ST	2007	30	2	3	63%	



: 11-02 2026
 : NEN 2767
 : Wesvin Almere
 : Kunstlinie
 : R.V. den Uijl
 : 1

[illegible]




Datum
Inspectie-type
Klantnaam
Bestand
Uitgevoerd door
Versie

: 11-02 2026
: NEN 2767
: W&vin Almere
: Kunstlinie
: R.V. den Uijl
: 1

Inventarisblad


Conditiemeting

EL	Omschrijving	Omschrijving/code	Bouw- deel	Ruimte/ Verdieping	Aan- tal	Een- heid	Bouw- jaar	Theoretische Levensduur NEN 2767	Gemeten Conditie	"Gewenste Conditie"	% levensduur	Aanvullende gebreken	
													Opmerkingen nummer
	Verlichting, armaturen	verlichtings armaturen		Gebouw	1200	ST	2024	25	1	3	8%		
	Verlichting, schakelingen	verlichtingsschakeling Halitech		Gebouw	1	PST	2007	25	2	3	76%		
	Verlichting, bedieningen	bedieningspaneel Halitech		Gebouw	2	PST	2007	25	2	3	76%		
	Verlichting, besturingen	besturings plc Halitech		Gebouw	40	ST	2007	25	2	3	76%		
	Verlichting, armaturen	LED in garderobe		SA Garderobe	x	m1	2017	25	1	3	36%		
	Verlichting, armaturen	spanningsrail		Gebouw	700	ST	2015	25	1	3	44%		
	Verlichting, armaturen	spots led voorzien van daliesturing		Gebouw	500	ST	2015	25	1	3	44%		
	Verlichting, schakelingen	dalie schakeling		Gebouw	1	PST	2015	25	1	3	44%		
	Verlichting, bedieningen	bedieningspaneel		Gebouw	2	ST	2015	25	1	3	44%		
	Verlichting, besturingen	actoren		Gebouw	20	ST	2015	25	1	3	44%		
	Noodverlichting, centraal												
	Noodverlichting, centrale unit	NV-51 Techn Ruimte	5		1	ST	2020	30	1	3	20%		
	Noodverlichting, centrale unit	NV-61 Rollenzolder Rechts	6	BND 7500-120-SP	1	ST	2020	30	1	3	20%		
	Noodverlichting, centrale unit	NV-62 Rollenzolder Rechts	6	EURO US 1-10	1	ST	2020	30	1	3	20%		
	Noodverlichting, decentraal												
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	-1	Kelder	132	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	0	BG	172	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	0	BG Grote Zaal	15	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	1	V-01 Grote Zaal	10	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	2	V-02 Grote Zaal	13	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	3	V-03 Grote Zaal	18	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	4	V-04 Grote Zaal	31	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	5	V-05 Grote Zaal	10	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	6	V-06 Grote Zaal	21	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	0	BG Kleine Zaal	9	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	0/1	Tussenverd. Kleine Zaal	21	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	0	BG Middenzaal	3	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	1	V-01 Middenzaal	20	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	1	V-01 CKV toren	14	ST	2017	20	1	3	45%		
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	2	V-02 CKV toren	14	ST	2017	20	1	3	45%		



: 11-02 2026
 : NEN 2767
 : Wesvin Almere
 : Kunstlinie
 : R.V. den Uijl
 : 1

Inventarisblad										Conditiemeting					Aanvullende gebreken	
	Omschrijving	Omschrijving/code	Bouw-deel		Ruimte/ Verdieping	Aan- tal	Een- heid	Bouw- jaar	Theoretische Levensduur NEN 2767	Gemeten Conditie	"Gewenste Conditie"	% levensduur		Opmerkingen nummer		
EL																
	Noodverlichting, decentraal armatuur	NV in armaturen	3	V-03	CKV loren	11	ST	2017	20	1	3	45%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal															
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	-1		Kelder	24	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	0	BG		67	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	0/1	Tussenverd.		3	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	1	V-01		5	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	2	V-02		5	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	3	V-03		24	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	5	V-05		9	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	6	V-06		6	ST	2018	20	1	3	40%				
	Vluchtwegsignalering, decentraal arm	Signalering divers	GZ	Grote Zaal		19	ST	2018	20	1	3	40%				
65	Beveiliging															
	Brandmeld/Ontruiming	Niet in OHC														
	Inbraak															
	Inbraaksignalering	Inbraakcentrale				1	ST	2007	12	3	3	158%				
	Inbraaksignalering	Magneetcontacten				25	ST	2007	12	3	3	138%				
	Inbraaksignalering	PIR				12	ST	2007	12	3	3	158%				
	Inbraaksignalering	NOX centrale				1	ST	2015	25	1	3	44%				
	Inbraaksignalering	NOX server				1	ST	2015	25	1	3	44%				
	Inbraaksignalering	Switches				2	ST	2015	25	1	3	44%				
	Inbraaksignalering	Uitbreidings module				2	ST	2015	25	1	3	44%				
	Inbraaksignalering	PIR				20	ST	2015	25	1	3	44%				
	Inbraaksignalering	Magneetcontacten				15	ST	2015	25	1	3	44%				
	Toegangscontrole															
	Aut. Deur	Schui/deur, buiten	0	Entree		1	ST	2018	20	1	3	40%				
	Aut. Deur	Schui/deur, binnen	0	Entree		1	ST	2018	20	1	3	40%				
	Aut. Deur	Harmonica deur	0	Laad/os		2	ST	2018	20	1	3	40%				



: 11-02 2026
 : NEN 2767
 : Wesvin Almere
 : Kunstlinie
 : R.V. den Uijl
 : 1

[illegible]