**Nota van Inlichtingen 1**

## ‘‘Rioolstrengen relinen en deelliners plaatsen 2027-2030”

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Daarmee maakt deze Nota van Inlichtingen ook deel uit van het overeen te komen contract.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen. De gemeente Noordoostpolder heeft de geanonimiseerde vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen versie 1 is op 30 november 2026 gepubliceerd op TenderNed.

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| 1. | 116110 Toepassen leidingbrug | De leidingbrug wordt per week verhuurd<br>Kunt u de eenheid keer wijzigen in per week? | Ja, dit is gewijzigd naar: per week. |
| 2. | 116030 Toepassen pompinstallatie 50 m3/h | De verrekenbare hoeveelheid is 5 dagen.<br>Is de OG ervan bewust dat een pompinstallatie per week wordt afgerekend? in ieder geval minimaal 5 dagen?<br>Wij verzoeken u de eenheid per dag te wijzigen in per week | Eenheid is aangepast naar: per week. |
| 3. | 114010 Leegpompen zinkers <10 m3 300 en 400 mm | De genoemde m3 zijn is dit de maximale inhoud van de zinker of enkel de leeg te pompen hoeveelheid? | Hier wordt mee bedoeld de maximale inhoud van de zinker. |
| 4. | 113010 Leegpompen te relinen strengen | Kunt u aangeven wat naar verwachting de maximale omvang van de leeg te pompen strengen zal zijn? | Er kan vanuit worden gegaan van een omvang van ca. 10 m3 over een gemiddelde strenglengte van ca. 45 m. |
| 5. | 112030 Inmeting te relinen riool | Kunt u aangeven wat naar verwachting de maximale omvang van in te meten riool zal zijn? | Dit is afhankelijk van de weg te zetten deelopdracht van ca. € 150.000,-- per jaar. Per jaar kunnen de diameters en lengte van de relinen riolen variëren. |
| 6. | 112010 Controle putten en rioolstrengen | Kunt u aangeven wat naar verwachting de maximale omvang van de strenglengtes zal zijn? | Dit is afhankelijk van de weg te zetten deelopdracht van ca. € 150.000,-- per jaar. Per jaar kunnen de diameters en lengte van de relinen riolen variëren |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| 7. | 111050 Opstellen van een deelopdracht. | Kunt u aangeven wat naar verwachting de maximale omvang van een afzonderlijke deelopdracht zal zijn? | Dit is afhankelijk van de weg te zetten deelopdracht van ca. € 150.000,-- per jaar. Per jaar kunnen de diameters en lengte van de relinen riolen variëren |
| 8. | 111010 Opstellen van een deelopdracht. | Kunt u aangeven wat naar verwachting de maximale omvang van een afzonderlijke deelopdracht zal zijn? | Dit is afhankelijk van de weg te zetten deelopdracht van ca. € 150.000,-- per jaar. Per jaar kunnen de diameters en lengte van de relinen riolen variëren |
| 9. | gunningsbeslissing | 5.3 Voorgenomen gunningsbeslissing, bezwaar en verificatie<br>Paragraaf 5.1 bepaalt dat wordt gegund op basis van de laagste fictieve inschrijfsom. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens gesproken over de inschrijver met het “hoogste puntentotaal”.<br><br>Kunt u bevestigen dat uitsluitend de laagste fictieve inschrijfsom bepalend is voor de rangorde en dat de verwijzing naar het hoogste puntentotaal in paragraaf 5.3 niet van toepassing is? | Ja, dit bevestigen wij. Conform paragraaf 5.1 van de Inschrijvingsleidraad is uitsluitend de laagste fictieve inschrijfsom bepalend voor de rangorde van de geldige inschrijvingen. De verwijzing naar het “hoogste puntentotaal” in paragraaf 5.3 is een kennelijke verschrijving en is niet van toepassing. De tweede zin van paragraaf 5.3 wordt vervangen door: “In eerste instantie is dat de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom.” De overige bepalingen van paragraaf 5.3 blijven ongewijzigd. Dit is aangepast in een nieuwe versie van de inschrijvingsleidraad. |
| 10. | gestanddoeningstermijn | In Bijlage A is bepaald dat de inschrijving een minimale geldigheidsduur heeft van 30 dagen, terwijl in paragraaf 4.1.4 van de Inschrijvingsleidraad een gestanddoeningstermijn van minimaal 60 dagen wordt voorgeschreven.<br><br>Kunt u bevestigen welke gestanddoeningstermijn van toepassing is en de aanbestedingsdocumenten hierop eenduidig aanpassen? | Voor deze aanbesteding geldt een gestanddoeningstermijn van minimaal 60 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, conform paragraaf 4.1.4 van de Inschrijvingsleidraad. Bijlage A, onderdeel 7 “Instemming”, noemt een minimale geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbestedingsstukken anders is bepaald. Met paragraaf 4.1.4 is hiervan gebruikgemaakt. De aanvullende bepaling in paragraaf 4.1.4 over gestanddoening bij een kort geding blijft ongewijzigd van toepassing. |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| 11. | 4.1.2 Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat | In de Inschrijvingsleidraad wordt bij het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2020. Het RAW-bestek verklaart de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing.<br><br>Mogen wij ervan uitgaan dat uitsluitend de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing zijn en dat de verwijzing naar de Standaard RAW Bepalingen 2020 in de Inschrijvingsleidraad als kennelijke verschrijving moet worden gelezen? | Ja, dit bevestigen wij. Van toepassing zijn de Standaard RAW Bepalingen 2025, inclusief de correcties zoals bedoeld in artikel 01.01.01 lid 01 van het RAW-bestek en met inachtneming van de in het bestek opgenomen aanvullingen en afwijkingen. De verwijzing naar de Standaard RAW Bepalingen 2020 in paragraaf 4.1.2 van de Inschrijvingsleidraad is een kennelijke verschrijving. Waar in deze paragraaf “Standaard RAW bepalingen 2020” staat, dient “Standaard RAW Bepalingen 2025” te worden gelezen. Dit geldt ook voor het in te dienen inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat. |
| 12. | 2.7 Maatschappelijk verantwoord inkopen | In paragraaf 2.7 wordt SROI genoemd als onderdeel van het gemeentelijke beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Een concrete SROI-eis, percentage, financiële verplichting of wijze van invulling is echter niet opgenomen in de aanbestedingsstukken.<br>Mogen wij hieruit concluderen dat aan de uitvoering van deze raamovereenkomst geen SROI-verplichting is verbonden en dat gedurende de looptijd van de overeenkomst geen aanvullende SROI-verplichting aan opdrachtnemer zal worden opgelegd? | Ja, dit bevestigen wij. De vermelding van SROI in paragraaf 2.7 van de Inschrijvingsleidraad betreft een algemene verwijzing naar het gemeentelijke beleid. Voor deze raamovereenkomst geldt geen concrete SROI-verplichting. Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst wordt geen aanvullende SROI-verplichting aan opdrachtnemer opgelegd. De sociale voorwaarden uit paragraaf 2.7.1 van de Inschrijvingsleidraad blijven ongewijzigd van toepassing. |
| 13. | 1.3 Vorm, duur en omvang van de opdracht | Er wordt een omzet van circa € 150.000 per jaar en circa € 600.000 over de contractduur geraamd, met een maximale waarde van € 800.000, waarbij aan de raming geen rechten kunnen worden ontleend.<br><br>Kunt u aangeven welke minimale afname of minimale jaaromzet opdrachtgever gedurende de | Er is geen sprake van een minimale afname. |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| | | raamovereenkomst garandeert? Indien geen minimale afname wordt gegarandeerd, kunt u dit expliciet bevestigen? | |
| 14. | 25 35 01 Calamiteiten | artikelen 25.35.01 en 25.35.03.<br>Opdrachtnemer moet gedurende de gehele looptijd 24/7 bereikbaar zijn en bij calamiteiten of rioolverstoppingen binnen twee uur ter plaatse zijn.<br><br>Heeft deze 24/7-verplichting uitsluitend betrekking op calamiteiten/verstoppingen die aantoonbaar verband houden met werkzaamheden van opdrachtnemer binnen een lopende deelopdracht, of kan opdrachtgever gedurende de gehele raamovereenkomst ook losstaande gemeentelijke rioolcalamiteiten onder deze verplichting opdragen? | Deze 24/7- verplichting beperkt zich tot calamiteiten en verstoppingen die rechtstreeks voortvloeien uit de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. |
| 15. | 88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL | artikelen 25.35.01/03 en besteksposten 880010 t/m 880070.<br><br>Indien de 24/7-calamiteitenregeling ook buiten reguliere, lopende werkzaamheden geldt, langs welke posten worden voorrijkosten, arbeid buiten normale werktijden, toeslagen, wachtdienst en inzet van materieel verrekend? Wij verzoeken hiervoor zo nodig afzonderlijke eenheidsprijzen op te nemen. | Het antwoord op deze vraag is gelijk aan het antwoord op de voornoemde vraag 14 |
| 16. | De posten onder hoofdstuk 7030 | De posten onder hoofdstuk 7030 Omleidingen bieden eveneens ruimte voor verschillende interpretaties.<br>Kan de opdrachtgever verduidelijken hoe de fictieve hoeveelheden voor tekstborden, pijlborden, | Betreffende hoeveelheden van de posten worden aangepast en zijn gebaseerd op een gemiddelde omleidingsroute. Er zullen geen meerdere omleidingsroutes tegelijkertijd plaatsvinden. |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| | | bordpalen en afzethekken tot stand zijn gekomen?<br>Wordt hierbij uitgegaan van een gemiddelde omleidingsroute die eenmaal wordt toegepast, of is de verwachting dat deze middelen gedurende de looptijd van de overeenkomst meerdere malen worden ingezet?<br>Daarnaast zijn de benodigde hoeveelheden sterk afhankelijk van de nog op te stellen verkeerstekeningen.<br>Om een eerlijke en objectieve prijsvergelijking mogelijk te maken, verzoeken wij de opdrachtgever te overwegen om:<br>· Of de verkeersmaatregelen en omleidingen als stelpost op te nemen;<br>· Of een fictieve verkeerstekening beschikbaar te stellen waarop de betreffende posten kunnen worden gebaseerd.<br><br>Hiermee kunnen alle inschrijvers vanuit dezelfde uitgangspunten rekenen, wat de vergelijkbaarheid van de inschrijvingen ten goede komt. | |
| 17. | De posten onder hoofdstuk 7020 | Verkeersmaatregelen geven naar onze mening veel ruimte voor interpretatie.<br>Hierdoor kunnen inschrijvers verschillende uitgangspunten hanteren ten aanzien van de omvang van de afzettingen, toegepaste bebording en benodigde middelen.<br><br>Kan de opdrachtgever per post aangeven welke verkeersmaatregel van toepassing is door middel van verwijzing naar specifieke CROW-figuurnummers of door het verstrekken van | Figuurnummers worden bij de betreffende posten vermeld. |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| | | voorbeeldafzettingen?<br>Hiermee worden de uitgangspunten voor alle inschrijvers gelijk en worden de aanbiedingen beter vergelijkbaar. | |
| 18. | artikel 01.01.01 en besteksposten 622. | EN 1542/CUR-aanbeveling 20 wordt van toepassing verklaard, maar in de inschrijvingsstaat is geen afzonderlijke post opgenomen voor het uitvoeren van hechtsterktemetingen.<br><br>Zijn hechtsterktemetingen na putrenovatie standaard vereist? Zo ja, met welke frequentie en welk minimaal te behalen resultaat? Tevens verzoeken wij te verduidelijken op welke bestekspost de uitvoering en eventuele herstelwerkzaamheden als gevolg van destructieve trekproeven moeten worden verrekend. | Hechtsterktemeting zijn niet vereist.<br>De uitgevoerde putrenovatie wordt op basis van de oplever-inspectie inspectieputten volgens de posten opgenomen onder bestekspost 233 gecontroleerd. |
| 19. | besteksposten 511 en 521. | 51 Aanbrengen deelrenovatie/deelliner 300 en 400 mm<br>Bij langere deelreparaties wordt uitgegaan van een standaardlengte van 0,60 m met een minimale overlap van 0,10 m, terwijl elders wordt gesteld dat een liner uit één aaneengesloten lengte zonder naden dient te bestaan.<br>Vraag:<br>Kunt u verduidelijken of deelliners van 1,40 m t/m 2,60 m uit meerdere overlappende deelreparaties van 0,60 m mogen worden samengesteld, of dat één doorlopende deelliner over de volledige opgegeven lengte moet worden aangebracht? | Alle deelliners 300 en 400 mm in alle voorkomende lengtes mogen niet worden samengesteld en dienen uit<br>één doorlopende lengte, zonder naden te worden aangebracht. Alleen de liners 500, 600 en 700 mm mogen uit delen van 0.60 m te worden samengesteld. |

| Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 20. | 116 Overpompen afvalwater | bestekposten 116010 t/m 116070 en artikel 25.12.05.<br>Bij de bestekposten worden pompinstallaties met capaciteiten van 50, 100 en 200 $m^3$/uur afzonderlijk benoemd. In deel 3 wordt echter voorgeschreven dat bij overpompen een geluidsarme, dubbele pompinstallatie moet worden toegepast.<br>Vraag:<br>Moet onder de eenheidsprijzen van bestekposten 116030, 116050 en 116070 standaard een volledig redundante/back-up pomp met gelijkwaardige capaciteit worden opgenomen, of wordt de tweede pomp afzonderlijk verrekend? | Een dubbele pompopstelling is niet nodig, betreffende artikel 25.12.05 lid 03 komt te vervallen. |