Perceel 2 | Perceel 3

Aanvoer HT

HT circuit:
Gezamenlijk vermogen:
710 kW
Temperatuur : 65 – 35 C
Max Flow: 20.4 m3/h

Aanvoer CV

LT circuit:
Gezamenlijk vermogen:
1.240 kW
Temperatuur : 45 – 35 C
Max flow: 107 m3/h

Retour CV/HT

Aanvoer GKW

GKW circuit:
Gezamenlijk vermogen:
970 kW
Temperatuur : 10 – 18 C
Max flow: 105 m3/h

Retour GKW

LWP 1 Cond. 207 kW

LWP 1 Cond. 207 kW

LWP 2 Cond. 207 kW

HT WP 1 Cond. 305 kW

HT WP 2 Cond. 305 kW

LT WP 1 Cond. 310 kW

LT WP 2 Cond. 310 kW

Buffervat HT 2000 liter

Buffervat HT 2000 liter

Buffervat HT 2000 liter

Buffervat HT 2000 liter

Buffervat HT 2000 liter

Buffervat CV 1500 liter

E ketel 620 kW

A'
A

Deelstroomfilter 10%

B'
B

Deelstroomfilter 10%

LT WP 1 Ver. 240 kW

LT WP 2 Ver. 240 kW

HT WP1 Ver. 245 kW

HT WP2 Ver. 245 kW

Buffervat GKW 1000 liter

Ontgasser

Waterbehandeling

Expansieautomaat (2 x 50%)

A
A'
B
B'

Deelstroomfilter 10%

EOI bovengronds (Perceel 2)
Ontwerp ondergronds (Perceel 1)
TSA 1

Gedetailleerd principeschema
bijlage 5 VO ondergronds
kennerk: **4308AMU-W2-E-ILA003A**

Buffervat bron 3000 liter

Koude bronnen

Warme bronnen

Techniplan
Gebouw Eurogate I
Watermanweg 102
3067 GG Rotterdam
(010) 456 23 11
adviseurs@techniplan.nl
www.techniplan.nl

project: 4308AMU - Spoorzone Zwolle

onderdeel: Overzicht bedrijfssituaties
Standaard Principeschema

formaat: | schaal: | blad: | van: | getekend: | datum: | tek.nr.: