BIM&BEYOND

Kade en steiger Militair Steunpunt Sint Maarten

V&G-RAPPORT DEFINITIEF ONTWERP

V&G ontwerpwijzer – bijlage D.3
Kenmerk: DO-B503
20 september 2024



BIM&BEYOND

Project	**: Militair Steunpunt**	**Te**	**: Sint Maarten**
Opsteller	**: Erwin Spuybroek**	**Functie**	**: Projectleider**
Plaats	**: Rotterdam**	**Datum**	**: 23-09-2024**

Dit V&G-rapport is gebaseerd op onderstaande schetsen / tekeningen van de versie:
- DO-set Bim&Beyond conform tekeningenlijst d.d. 23-09-2024
- Tekeningen en rapporten Deerns d.d. 23-09-2024
- Constructieve stukken IMd d.d. 23-09-2024

3. V&G-RAPPORT DEFINITIEF ONTWERP (fase 05 STB 2009)

Pijler / aandachtspunt		**Bevinding en maatregel** **(beschrijving hoe het gevaar in het ontwerp is weggenomen of geminimaliseerd resp. in de volgende fase verder wordt behandeld)**	**Actie door**
Realisatie			
3.1	Wat zijn de aandachts-punten voor het funderingswerk en de constructieve opbouw?	Saneringsplan vervuilde grond. Bouwen langs de waterkant (zee). Bestaande belending zuidzijde (Chesterfields).	RVB Bestek IMd Bestek IMd
3.2	Wat zijn de bijzondere aandachtspunten voor het bouwkundig ontwerp?	Boothuis boven zeewater bouwen. Vallen van hoogte: daken (terrein) en kade (zee). Twee lagen hoge onderdoorgang (steiger)	Bestek B&B Bestek B&B Bestek B&B
3.3	Welke bijzondere tijdelijke maatregelen zijn nodig?		Bestek B&B
3.4	……eventuele andere aandachtspunten……		
Publieksveiligheid			
3.5	Welke maatregelen worden getroffen vanwege publieksveiligheid?	Crashdeck t.b.v. passerende voetgangers. Verkeersdrempels doorgaande weg i.v.m. in/uitrit terrein.	Bestek B&B RVB
3.6	Welke voorzieningen zijn getroffen voor hulpverle-ning?	Vrije toegang hulpdiensten garanderen.	Bestek B&B
3.7	Welke maatregelen zijn nodig vanwege gevaarlijke stoffen en belendende installaties?	Maatregelen saneringsplan vervuilde grond nog onbekend. Geen invloed van belendende installaties verwacht.	RVB
3.8	…eventuele andere aandachtspunten……		
Onderhoud			
3.9	Wat zijn specifieke ken-merken van de gekozen methoden van gevelonder-houd?	Beloopbare luifel rondom voor gevelonderhoud.	Bestek B&B
3.10	Wat zijn de maatregelen vanwege groot onderhoud?	Beloopbare luifel rondom voor gevelonderhoud. Vaste trap naar hoofddak. Via luifel ook lage dak bereikbaar. Rondom bestrating geschikt voor bereikbaarheid groot onderhoud.	Bestek B&B
3.11	……eventuele andere aandachtspunten……		

BIM&BEYOND

Bijlage DO-B901: SCHETS PROJECTOMGEVING (m.b.t. publieksveiligheid)

Bijlage DO-B902: SCHETS METHODEN GEVELONDERHOUD

Bijlage DO-B903: SCHETS DAKBEVEILIGING