BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

INSPECTIECERTIFICAAT

BRANDMELDSYSTEEM
ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM

Certificaatnummer
07575-BMI-0-inspcert2026-01

Locatiegegevens
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
FEM gebouw
Laan van Scheut 10
6525 EM Nijmegen

Kiwa FSS Inspection verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **brandmeldinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Brandmeldsysteem	:	Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp.
Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssysteem, versie 2023
Inspectierapport nr.	:	07575-BMI-0-in2026-01
Datum en inspecteur	:	30 april 2026 Vervolginspectie - E. Orth 18 mei 2026 Administratieve afhandeling - E. Orth
Peildatum	:	10 december
Volgende inspectie voor*	:	10 december 2027
Omvang beveiliging	:	<u>Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten)</u> Gehele gebouw (onderwijsdeel) in geval van samenvallende vluchtroutes overeenkomstig Besluit bouwwerken leefomgeving, art. 3.115, lid 3 <u>Objectbewaking</u> Gehele gebouw (onderwijsdeel) in geval van deuren in brand- en/of rookwerende scheidingen die open worden gehouden middels een deurvastzetinrichting <u>Niet-automatische bewaking</u> Gehele gebouw (onderwijsdeel) <u>Volledige bewaking</u> Parkeergarage

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa FSS Inspection (Kiwa Assurance B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven.
Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

INSPECTIE RvA I 377

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

INSPECTIECERTIFICAAT

Certificaatnummer
07575-BMI-0-inspcert2026-01, d.d. 27 juni 2026

Kiwa FSS Inspection verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **ontruimingsalarminstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):
Ontruimingsalarmsysteem : Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven voor de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp.

Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssysteem, versie 2023
Inspectierapport nr.	:	07575-BMI-0-in2026-01
Datum en inspecteur	:	30 april 2026 Vervolginspectie - E. Orth
		18 mei 2026 Administratieve afhandeling - E. Orth
Peildatum	:	10 december
Volgende inspectie voor*	:	10 december 2027
Omvang beveiliging	:	Luid alarm type A Gehele gebouw (onderwijsdeel) Parkeergarage

Inspectie-Instelling
Kiwa FSS Inspection
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

P.j. Middag

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa FSS Inspection (Kiwa Assurance B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven.
Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

INSPECTIE RvA I 377