BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

INSPECTIECERTIFICAAT

BLUSGASSYSTEEM

Certificaatnummer
90914-BGI-0-inspcert2026-01

Locatiegegevens
HEAO-Centrum
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem

Kiwa FSS Inspection verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **blusgasinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Blusgassysteem	:	Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp.
Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssysteem, versie 2023
Inspectierapport nr.	:	90914-BGI-0-in2026-01
Datum en inspecteur	:	30 april 2026 Vervolginspectie - M.F.J. Swertz
Peildatum	:	2 januari
Volgende inspectie voor*	:	2 januari 2027
Omvang beveiliging	:	Blusgassysteem in de serverruimte (R31/B1.01)

Inspectie-Instelling
Kiwa FSS Inspection
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

EVDWN

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa FSS Inspection (Kiwa Assurance B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven.
Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

INSPECTIE RvA I 377