BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

INSPECTIECERTIFICAAT

BRANDMELDSYSTEEM

Certificaatnummer
91138-BMI-0-inspcert2026-01

Locatiegegevens
PABO Arnhem
Ruitenberglaan 27
6826 CC Arnhem

Kiwa FSS Inspection verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **brandmeldinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Brandmeldsysteem : Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp.

Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssysteem, versie 2023
Inspectierapport nr.	:	91138-BMI-0-in2026-01
Datum en inspecteur	:	28 april 2026 Vervolginspectie - J. Cornelisse
Peildatum	:	25 juni
Volgende inspectie voor*	:	25 juni 2027
Omvang beveiliging	:	Niet-automatische bewaking Gehele gebouw Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten) Het door brandmelders bewaakte gebied betreft vluchtwegen c.q. verkeersruimte en de ruimte waar na sluiting nog activiteiten kunnen plaatsvinden. Objectbewaking Brandscheidingen
Opmerking	:	Met de in opdracht gegeven inspectie is niet volledig voldaan conform de vigerende wet- en regelgeving, omdat het ontruimingsalarmsysteem niet (geheel) is geïnspecteerd

Inspectie-Instelling
Kiwa FSS Inspection
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa FSS Inspection (Kiwa Assurance B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven.
Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

INSPECTIE RvA I 377