BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

INSPECTIECERTIFICAAT

SPRINKLERSYSTEEM

Certificaatnummer
91138-SPR-0-inspcert2026-01

Locatiegegevens
PABO Arnhem
Ruitenberglaan 27
6826 CC Arnhem

Kiwa FSS Inspection verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **sprinklerinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Sprinklersysteem	:	Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.
Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssysteem, versie 2023
Inspectierapport nr.	:	91138-SPR-0-in2026-01
Datum en inspecteur	:	28 april 2026 Vervolginspectie - M.F.J. Swertz
		29 april 2026 Vervolginspectie - M.F.J. Swertz
Peildatum	:	10 maart
Volgende inspectie voor*	:	10 september 2026
Omvang beveiliging	:	Leslokalen, receptie, kantoren en bibliotheek rond de vide en het dak van de vide zijn gesprinklerd

Inspectie-Instelling
Kiwa FSS Inspection
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

EVDWN

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa FSS Inspection (Kiwa Assurance B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven.
Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

INSPECTIE RvA I 377