

## Projectnaam: Nieuwbouw Prinses Máxima Centrum

**Onderwerp:** beantwoording vragen om inlichtingen  
**Betreffende:** Selectiefase  
**Datum:** 23-12-2014

### Nota van Inlichtingen 03



**Inschrijver:** Allen

Nr.	Document (selectieleidraad/ projectinformatie)	Hfdst/ Postnr./ paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
36	Selectieleidraad	3.2 Omzeteis		- <u>Bouwkundig</u> : de CPV-code is in de gerectificeerde selectieleidraad d.d. 9 december jl. gewijzigd, waardoor de genoemde € 70 miljoen nu heel algemeen betrekking heeft op 'bouwen van gebouwen' en dus niet meer specifiek op 'gebouwen voor gezondheidszorg'. Begrijpen wij het goed dat dit het antwoord 1 uit nota 1 d.d. 27 november jl. geheel overruled? Het lijkt immers nu niet meer te gaan om bouwkundige omzet in care en cure. Bedoelt u dat werkelijk? Toch twijfelen we omdat nota 2 d.d. 5 december jl (antwoord 28) spreekt over "ook ...". Waar duidt het woord 'ook' op? Op de <i>bouwkundige</i> omzet in care en cure? We houden dus bouwkundige omzet aan <u>in care en cure</u> . Is ons uitgangspunt correct?	<i>De bouwkundige omzeteis betreft nu een gemiddelde omzet van € 70 miljoen, excl. BTW, over de afgelopen 3 afgesloten boekjaren. De omzeteis heeft betrekking op het "bouwen van gebouwen" en niet meer specifiek over gebouwen in de gezondheidszorg. De bouwkundige omzet eis is door de rectificatie niet meer gerelateerd aan gezondheidszorg, de referenties zijn dat echter nog wel! Minimaal een gedeelte van de gevraagde omzeteis dient hierdoor in de gezondheidszorg te zijn gerealiseerd om aan de gevraagde referentie te kunnen voldoen.</i>
37	Selectieleidraad	3.2 Omzeteis	7 van 13	- <u>Installatietechnisch</u> : de CPV-code is ongewijzigd, maar nota 2 d.d. 5 december jl (antwoord 28) spreekt duidelijk over installatietechnische omzet in care en cure. We houden dus installatietechnische omzet aan <u>in care en cure</u> . Is ons uitgangspunt correct?	<i>De installatietechnische omzeteis is ongewijzigd gebleven en niet gebonden aan de gezondheidszorg. Hiervoor geldt echter ook dat de gevraagde referentie wel gerelateerd is aan de gezondheidszorg. Hierdoor dient ook minimaal een gedeelte van de installatietechnische omzet in de gezondheidszorg te zijn gerealiseerd.</i>