

Vragen tav aanmeldingprocedure Reconstructie Nieuweweg te Veenendaal

d.d. 16-01-2015

Dit betreft de nota van inlichtingen behorende bij de selectiefase van de Reconstructie Nieuweweg te Veenendaal.

Vragen voor nadere inlichtingen konden uiterlijk tot 14 januari 2015 gesteld worden.

Onderstaand volgt een overzicht van de wijzigingen als gevolg van deze vragen en de aanvullingen door

nr	onderdeel	vraag	antwoord
1	Bijlage 2	Bijlage 2 Formulier gegevens referentie zijn niet in een word-versie beschikbaar gesteld. Vriendelijk verzoek dit alsnog te doen.	Bijlage 2 wordt in word-format bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen.
2	Selectieleidraad par. 3,1	Onderdeel van de werkzaamheden is het beheersen van omliggende grondwaterverontreinigingen. Wat moeten we hieronder verstaan? Moet er een grondwaterzuiveringsinstallatie toegepast worden of dient er alleen middels peilbuizen de aanwezige grondwaterverontreiniging gemonitord worden?	In en rondom het werk zijn diverse grondwaterverontreinigingen aanwezig. Als gevolg van de noodzakelijke bemaling zal verontreinigd grondwater worden opgepompt. Ter zuivering van dit water dient op één locatie ter hoogte van de buurtlaan west een grondwaterzuiveringsinstallatie te worden toegepast. Verder is verontreinigd bemalingswater te verwachten bij het meest zuidelijke deel van de Nieuweweg. Verontreinigd bemalingswater op deze locatie dient geloosd te worden op een waterzuivering van derden. Daarnaast dienen op beide bovenstaande locaties beheersbemalingen te worden toegepast die de verplaatsing van de grondwaterverontreinigingen voorkomen.
3	Selectieleidraad par. 3,1	Wat wordt bedoeld met omliggende grondwaterverontreinigingen, is dit langs het gehele traject of maar op enkele plaatsen?	Dit betreft op meerdere locaties op of langs het traject. Zie antwoord op vraag 2
4	Selectieleidraad par. 3,1	Wat is de aard van de verontreiniging in het grondwater?	De door de opdrachtnemer toe te passen zuiveringsinstallatie dient ter zuivering van een verontreiniging door olie, BTEX en vluchtige olie. De verontreinigen tpv het meest zuidelijk deel van de Nieuweweg bestaan uit een heptaan, benzeen verontreiniging (zuivering hiervan geschied door een zuiveringsinstallatie van derden) en één VOCL verontreinigingen en waarvan alleen beheerst dient te worden.
5	Selectieleidraad par. 6,4,1	Conform leidraad paragraaf 6.4.1 dienen de referentiewerken ingevuld te worden conform bijlage 2 en mag deze, per werk, niet meer dan 1A4 bedragen. Daar bijlage 2 op zichzelf al een format van een gehele A4 betreft, is het voor ons onmogelijk zodanig de gegevens in te vullen dat er niet meer dan 1 A4 gevuld wordt. Is het mogelijk het aantal pagina's A4 te verruimen naar 2?	Per referentieproject mogen 2 pagina's A4 gebruikt worden.
6	Selectieleidraad par. 5.1.2	U vraagt een schriftelijk document bij gebruik van onderaannemer. Dient dit document al bij aanmelding te worden bijgevoegd, of pas na verzoek te worden aangeleverd ?	Dit document dient pas pas na verzoek te worden ingediend
7	Selectieleidraad par 5.1.3	Beroep op middelen derden: Bij gebruik van derde is hoofdstuk 8.2 van de Eigen Verklaring van toepassing. De derde hoeft geen Eigen verklaring in te vullen ! De laatste drie regels van de alinea kunnen hierdoor vervallen ? Vermelding bij hoofdstuk 8.1 van de Eigen Verklaring is alleen in geval van een combinatie van toepassing. Is bovengenoemde juist ?	Bij gebruik van een derde dient inderdaad 8.2 ingevuld te worden. Vermelding bij hoofdstuk 8.1 van de Eigen Verklaring is inderdaad alleen in geval van een combinatie van toepassing. Derden hoeven geen eigen verklaring in te vullen. De laatste drie regels uit paragraaf 5.1.3 van de selectieleidraad komen te vervallen.
8	Selectieleidraad 4,7,1	Wijziging door Opdrachtgever	Het tijdstip van de loting zal worden gewijzigd van 11:00 uur naar 11:30