

VERKLARING:	
	DIVERSE SCHACHTEN
	DIVERSE WANDSPARINGEN Ø4,0mm
	KOOF DIEP: 500mm HOOG: 1000mm
ALGEMEEN	
- VRIJE RUIMTE IN VERLAAGD PLAFOND MIN 500mm - - AANGEGEVEN SCHACHTMATEN ZIJN INWENDIGE MATEN - KANAALMATEN ZIJN INWENDIG EN INDICATIEF	
EXCL. ISOLATIE	
-RUIMTEBESLAG MIN +50MM RONDOM	
LET OP!	
- KANAALENWERK SLECHTS INDICATIEF - HOOFDKANAALEN GETEKEND - AFTAKKINGEN, BK'S, VAV's e.d. NIET GETEKEND	

datum			wijziging betreft	
getekend	gezien			
Werktuigbouwkundige installaties Luchtbehandelingsinstallatie Begone grond European University College te Rotterdam				
^{adv.} OBR				
Designed by Erick van Egeraat B.V.				
A1	L A T T A C I E	A D V I S E R E N S		
schriftl. nr. 100				
getekend HK	ROTTERDAM	M A K E R I J K		
	Rinddaagseweg 4222	ZAKELIJK AANSTELDER		
	Postbus 4022	3007 ME Rotterdam		
	no 010 467364	aan rinddaagse@post.nl		
gezien AG	V E R G O			
	project	2011-162		
	bld	W - 00		
		23-II-2011		