SCHACHTEN T.B.V. LEIDINGWERK CV/GKW EN WTW N.T.B.

VERKLARING:

- DIVERSE SCHACHTEN
- DIVERSE WANDSPARINGEN Ø400mm
- KOOF DIEP: 500mm HOOG: 1000mm

ALGEMEEN
- VRIJE RUIMTE IN VERLAAGD PLAFOND MIN. 500mm -
- AANGEGEVEN SCHACHTMATEN ZIJN INWENDIGE MATEN
- KANAALMATEN ZIJN INWENDIG EN INDICATIEF EXCL. ISOLATIE.
- RUIMTEBESLAG MIN. +50MM RONDOM.

LET OP!
- KANALENWERK SLECHTS INDICATIEF HOOFDKANALEN GETEKEND AFTAKKINGEN, BK's, VAV's e.d. NIET GETEKEND

VOORLOPIG ONTWERP

datum bouwkundige ondertekeger: d.d. 24-11-2011

wijz.	datum	getekend	gezien	wijziging betreft

Werktuigbouwkundige installaties
Luchtbehandelingsinstallatie 1e Verdieping

project: European University College te Rotterdam
opdr.gever: OBR
architect: Designed by Erick van Egeraat B.V.

Huygen INSTALLATIE ADVISEURS
ROTTERDAM
Boterdiep 48
Postbus 9222
MAASTRICHT ZWOLLE VENLO AMSTERDAM
3077 AW Rotterdam
3007 AE Rotterdam
tel 010 4762322 fax 010 4977694 E-mail rotterdam@huygen.net

formaat	A1	schaal 1:100	getekend HK	gezien AG	datum 23-11-2011

project 2011.162
blad W-01