nr.	omschrijving
0.01	Coordinatorkamer
0.02	Entreegang
0.03	toilet
0.04	Voorruimte dames toilet
0.05	MIVA toilet
0.06	Dames toilet
0.07	Heren toilet
0.08	Balie 1
0.09	Beursvloer
0.10	Meterkasten
0.11	Semi open spreekplekken
0.12	Semi open spreekplekken
0.13	Semi open spreekplekken
0.14	Gang
0.15	Vraagteam consulenten
0.16	Instructie ruimte 2
0.17	Vergaderruimte
0.18	Vluchtgang medewerkers
0.19	Algemene spreekkamer
0.20	Spreekkamer
0.21	Spreekkamer
0.22	Spreekkamer
0.23	Spreekkamer
0.24	Spreekkamer
0.25	Gang bezoekers
0.26	Coordinatorkamer
0.27	UWV werkkamer
0.28	UWV werkkamer
0.29	UWV werkkamer
0.30	Coordinatorkamer
0.31	Opslag
0.32	Kopieer en printerruimte
0.33	Rookruimte
0.34	Pantry
0.35	Gang
0.36	Backoffice
0.37	Senior consulenten
0.38	Concentratieruimte
0.39	Concentratieruimte
0.40	Gang backoffice
0.41	Vestigings manager
0.42	Opslag/archief ruimte
0.43	Vestigings manager
0.44	Serverruimte
0.45	Meterkast
0.46	Administratie/huismeester
0.47	Vluchtgang
0.48	vluchtgang
0.49	Voorruimte herentoilet
0.50	Herentoilet
0.51	Damestoilet
0.52	Voorruimte damestoilet
0.53	Verhuurbareruimte derden
0.54	Verhuurbareruimte derden

RENVOOI

- Inbraak alarm centrale
- Input/output module
- Input module
- Passief infrarood melder 90gr.
- Passief infrarood melder 360gr.
- Passief infrarood melder long beam
- Magneet contact
- Trilcontact
- Brand melder
- Sirene
- Flitser
- Codebediendeel
- Paniekdrukker
- Keyprocessor Stellar
- Keyprocessor Orbit 1 of 2
- Proximity lezer
- Elektrische deurschoot
- Slow-Whoop (uitgevoerd met functiebehoud) type MTR
- Nevenindicator
- Handmelder (Ontgrendeling Deuren Kleur Groen)
- Handbrandmelder
- Ontruimings Centrale Fabrikaat Siemens, Type:FC-10 DP 652
- Optischerookmelder type ...
- Flitslicht Type LT3

1-6: Groepsnummer / Volgnummer

S3: Slow-whoop Nummer

Technisch Beheerder	
Gecontroleerd door:	
Datum	
Paraaf	

Revisie

© Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van KLIK Electro- en Klimaattechniek bag NECS uit deze tekening worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.

Rev.	Omschrijving	Datum	Door
J6	Ter Goedkeuring Brandweer	21-01-04	AB
J5	Ter Goedkeuring Brandweer 1	12-12-03	TV
J4	Ter Goedkeuring te gebruik	18-10-04	RB
J3	Ter Goedkeuring	19-12-04	AB
J2	Bouwbeg Inbraakinstallatie	03-06-03	TV
J1	Bouwbeg	01-04-03	TV

Betreft: Kantoorgebouw Oceaanhuis
Heiman Dullaertplein 3 te Rotterdam

Ontwerp: Beveiligings Installaties
Begane Grond

Opdrachtgever: Oceaanhuis Property

Proj.nr.: 7054

Controle Tekenaar:

Datum:

Paraaf:

Tek. Nr: 04.015

Blad: E21

Schaal: 1:100

Datum: 24-05-04

Get.: MvA

Formaat: A0

KLIK Electrotechniek Klimaattechniek
Hoogoorddreef 78
1101 BG Amsterdam Z.O.
Postbus 22790
1100 DG Amsterdam Z.O.
Tel.: 020-6966885
Fax: 020-6967630