

RMB AM 007

Custodian : Hoofd EDB
Revisie : 6.2
Datum : 15 mei 2013
Status : Goedgekeurd door directie MB. Adviesaanvraag aan GMC MB
is ingetrokken i.v.m. omklap

AANWIJSBELEID VOOR HET WERKEN AAN, MET OF NABIJ ELEKTRISCHE INSTALLATIES

INHOUDSOPGAVE

100. Doel van de regeling

200. Referenties

300. Toepassingsgebied

400. Uitgangspunten

Bijlage 1: Mandaatbeschikking directiedirecteur

Bijlage 2: Mandaatbeschikking materieelsgroepmanager/PU-Hoofd

Bijlage 3: Aanwijzingsformulier Hoogspanning

Bijlage 4: Aanwijzingsformulier Laagspanning

100. DOEL VAN DE REGELING

Ter bevordering van de veiligheid bij het werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties is deze regeling Marinebedrijf opgesteld.

Het doel van deze regeling is tweeledig t.w:

- het vastleggen van de wijze waarop de mandatering is geregeld voor het aanwijzen van personeel van het MB dat werkt aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties.
- het vastleggen van de wijze waarop het schriftelijk aanwijzen van genoemd personeel dient plaats te vinden

200. REFERENTIES

a. Het ARBO-besluit artikel 3.5.

b. De normen:

- NEN-EN 50110-1 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Algemene bepalingen
- NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
- NEN 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

c. Regelgeving Ministerie van Defensie

- VMS-Defensie MP 12-100
- ACZSK ALG 001, VMMS : Veiligheid- en milieumanagementsysteem
- ACZSK ALG 006, RMB AM 017
- AVVM 21: Algemene Voorschriften op Veiligheid en Milieugebied: Werken aan elektrische installaties

De hierboven genoemde normen en voorschriften, met uitzondering van de AVVM 21, worden hierbij onverkort voor het Marinebedrijf (MB) van kracht verklaard.

300. TOEPASSINGSGEBIED

Alle werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties.

De normen en voorschriften gelden:

1. Voor personeel dat in dienst van, of onder verantwoordelijkheid van het MB genoemde werkzaamheden verricht.
2. Voor werkzaamheden aan alle elektrische installaties waaraan onder verantwoordelijkheid van het MB werkzaamheden worden verricht.

Indien er - binnen de kaders van de AM 007 - behoefte is aan een nadere invulling voor het aanwijzen van personen die werken aan elektrische installaties, dan wordt dit geregeld door middel van eigen regelgeving op directie-/ materieelsgroep- of produktunitniveau.

400. UITGANGSPUNTEN

Een ieder die werkzaamheden aan, met of nabij een elektrische installatie verricht dient conform de NEN 3140 en de NEN 3840 schriftelijk te zijn aangewezen door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet. Bij het Marinebedrijf is dit de algemeen directeur van het Marinebedrijf (ADMB)

410. Mandaat

Door de ADMB worden de directiedirecteuren gemachtigd om de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen te mandateren aan de hoofden van de productunits of de materieelsgroepmanagers. (zie bijlage 1 voor deze mandaatbeschikking)

Door de directiedirecteuren wordt aan de hoofden van de productunits of de materieelsgroepmanagers het mandaat verleend om namens de ADMB het personeel aan te wijzen wat werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties mag verrichten. (zie bijlage 2 voor deze mandaatbeschikking)

Op basis van specifieke deskundigheid, bekendheid met de vaardigheden van de medewerkers en bekendheid met de toegepaste technieken, geschiedt het aanwijzen door de materieelsgroepmanager of het hoofd van de productunit onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden plaatsvinden. Deze functionarissen zijn tevens verantwoordelijk voor het inrichten van de randvoorwaarden en aanvullende regelgeving om de veiligheid te waarborgen. Deze verantwoordelijkheid mag niet verder worden doorgemandateerd.

420. Aanwijzing

De ADMB heeft de gedelegeerde rol van werkgever. Namens de ADMB worden de verschillende in de NEN 3840 en 3140 genoemde verantwoordelijken schriftelijk aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt volgens de criteria, gesteld in bijlage D van deze normen, door invulling en ondertekening van een aanwijzingsformulier. (zie bijlage 3 en 4 voor de te gebruiken aanwijzingsformulieren voor laagspanning en hoogspanning)

De aanwijzing heeft een begrensde geldigheidsduur van maximaal 3 jaar, overeenkomstig de vigerende normen.

Het hoofd van de productunit of de materieelsgroepmanager verklaart middels ondertekening van het formulier dat hij zeker heeft gesteld dat de aangewezen voldoet aan genoemde criteria.

De aangewezen verklaart middels ondertekening van het formulier dat hij aan genoemde criteria voldoet en beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden en middelen om zijn aangewezen rol goed te kunnen vervullen.

Het hoofd van de productunit of de materieelsgroepmanager is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de criteria voor aanwijzing, de geldigheid van de aanwijzingen en de bewaking van de termijnen.

Bijlage 1

MANDAATBESCHIKKING DIRECTIEDIRECTEUR

De algemeen directeur Marinebedrijf (ADMB) is gerechtigd tot het uitoefenen van de bevoegdheden, zoals aangegeven in de Arbowet.

Voor personeel dat werkt aan of in de nabijheid van elektrische installaties zijn in het kader van het ARBO-besluit, art 3.5, voorwaarden gesteld.

Conform de NEN 3140 en de NEN 3840 dient dit personeel schriftelijk te worden aangewezen door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet. Voor het Marinebedrijf is dat de ADMB.

Door middel van dit document wordt de directiedirecteur door de ADMB gemachtigd om de hoofden van productunits en de materieelsgroepmanagers binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te mandateren om het personeel dat werkt aan of in de nabijheid van elektrische installaties, schriftelijk aan te wijzen.

Algemeen Directeur Marinebedrijf

Naam:
Datum:

Handtekening:

Directiedirecteur

Naam:
Functie:

Datum:

Handtekening:

Bijlage 2

MANDAATBESCHIKKING MATERIEELSGROEPMANAGER/PU-HOOFD

De algemeen directeur Marinebedrijf (ADMB) is gerechtigd tot het uitoefenen van de bevoegdheden, zoals aangegeven in de Arbowet.

Voor personeel dat werkt aan of in de nabijheid van elektrische installaties zijn in het kader van het ARBO-besluit, art 3.5, voorwaarden gesteld.

Conform de NEN 3140 en de NEN 3840 dient dit personeel schriftelijk te worden aangewezen door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet. Voor het Marinebedrijf is dat de ADMB.

De directiedirecteuren zijn middels een "Mandaatbeschikking directiedirecteur" door de ADMB gemachtigd om de hoofden van productunits en de materieelsgroepmanagers binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te mandateren om het personeel dat werkt aan of in de nabijheid van elektrische installaties, schriftelijk aan te wijzen.

Door middel van dit document krijgt het hoofd van de productunit of materieelsgroepmanager het mandaat het betreffende personeel wat onder hem/haar valt schriftelijk aan te wijzen voor genoemde werkzaamheden.

Directiedirecteur

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:

MG-Manager/PU-Hoofd

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:

Aanwijzingsformulier hoogspanning

Aanwijzing zoals bedoeld in de NEN 3840 en de Regeling Marinebedrijf AM 007

Naam :
Personeelsnummer/geboortedatum :
Functie :
Afdeling :

Wordt met ingang vandoor ondergetekende aangewezen als:

- ☐ Installatieverantwoordelijke
- ☐ Werkverantwoordelijke
- ☐ Vakbekwaam persoon
- ☐ Voldoende onderricht persoon
- ☐ Bedieningsdeskundige

Deze aanwijzing is geldig tot

Deze aanwijzing geldt voor de volgende installaties:

.....

De aanwijzing geldt voor de volgende werkzaamheden:

.....

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aangewezen persoon:

.....

Beschikbare gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

.....

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

.....

Namens Algemeen directeur Marinebedrijf

Handtekening aangewezenen voor akkoord

Naam :
Personeelsnummer :
Functie :

Datum :

Handtekening :

Aanwijzingsformulier laagspanning

Aanwijzing, zoals bedoeld in de NEN 3140 en de Regeling Marinebedrijf AM 007

Naam :
Personeelsnummer/geboortedatum :
Functie :
Afdeling :

Wordt met ingang vandoor ondergetekende aangewezen als:

- ☐ Installatieverantwoordelijke
☐ Werkverantwoordelijke
☐ Vakbekwaam persoon
☐ Voldoende onderricht persoon

Deze aanwijzing is geldig tot

Deze aanwijzing geldt voor de volgende installaties:

.....
.....

De aanwijzing geldt voor de volgende werkzaamheden:

.....
.....

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aangewezen persoon:

.....
.....

Beschikbare gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

.....
.....

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

.....
.....

Namens Algemeen directeur Marinebedrijf

Handtekening aangewezen voor akkoord

Naam :
Personeelsnummer :
Functie :

Datum :

Handtekening :