

procescode	Omschrijving	P&ID	Status	Schakelkast	Vermogen [kW]	Spanning [V]	Stroom [A]	Gelijktijdigheid	Stroom [A]	Aanzetinrichting	Opmerkingen
C101	compressor	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	4	400	9	1	9	FO	
FR101	fijnrooster	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	1.1	400	2.5	1	2.5	FO	
P101	influentpomp 1	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	7	400	13.5	1	13.5	FO	
P102	influentpomp 2	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	7	400	13.5	0	0	FO	
P103	zandpomp	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	3	400	6	1	6	FO	
P104	vetmeerpomp	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.06	400	0.19	1	0.19	FO	
RGP101	roostergoedwaspers	WE-01	Nieuw	MCC-2	3	400	6.6	1	6.6	FO	
ZV101	zandvanger	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.37	400	1.8	1	1.8	FO	
ZW101	zandwasser	WE-01	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.75	400	1.95	1	1.95	FO	
HI301	Hijsinrichting	WE-02	Bestaand aanpassen	MCC-2	1.5			1	0	Voeding	
MP301	recirculatiepomp	WE-02	Nieuw	MCC-2	5.5	400	11.2	1	11.2	FO	
	recirculatiepomp	WE-02	Nieuw	MCC-2	5.5	400	11.2	1	11.2	FO	
MR201	menger selector 1	WE-02	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.9	400	4.8	1	4.8	FO	
MR202	menger selector 2	WE-02	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.9	400	4.8	1	4.8	FO	
MR203	menger selector 3	WE-02	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.9	400	4.7	1	4.7	FO	
MR204	menger selector 4	WE-02	Bestaand aanpassen	MCC-2	0.9	400	4.8	1	4.8	FO	
MR301	voorstuwer 1	WE-02	Nieuw	MCC-2	3	400	6.6	1	6.6	FO	
MR302	voorstuwer 2	WE-02	Nieuw	MCC-2	3	400	6.6	1	6.6	FO	
MR303	voorstuwer 3	WE-02	Nieuw	MCC-2	3	400	6.6	1	6.6	FO	
BL301	blower 1	WE-03	Nieuw	MCC-2	37	400	69	1	69	FO	
BL302	blower 2	WE-03	Nieuw	MCC-2	37	400	69	1	69	FO	
BL303	blower 3	WE-03	Nieuw	MCC-2	37	400	69	1	69	FO	
P401	sproeipomp nabezinktank	WE-04	Bestaand aanpassen	MCC-2	1.1	400	2.5	1	2.5	FO	
P501	effluentpomp 1	WE-04	Bestaand aanpassen	MCC-2	65	400	90	1	90	FO	
P502	effluentpomp 2	WE-04	Bestaand aanpassen	MCC-2	65	400	90	0	0	FO	
P802	terreinwaterpomp	WE-04	Bestaand aanpassen	MCC-2	12	400	23	1	23	FO	
P803	sproeiwaterpomp	WE-04	Nieuw	MCC-2	5.5	400	11.2	1	11.2	FO	
RB401	aandrijving ruimerbrug	WE-04	Bestaand aanpassen	MCC-2	2.2	400	4	1	4	FO	
P601	retourslibpomp 1	WE-05	Nieuw	MCC-2	5.5	400	11.2	1	11.2	FO	
P602	retourslibpomp 2	WE-05	Nieuw	MCC-2	5.5	400	11.2	1	11.2	FO	
P603	surplusslibpomp	WE-05	Nieuw	MCC-2	1.1	400	2.5	1	2.5	FO	
B604	Ventilator omkasting ingediktslibpomp	WE-06	Nieuw	MCC-2	1.1	400	2.5	1	2.5	FO	
	Verwarming omkasting	WE-06	Nieuw	MCC-2	1	230	5	1	5	Voeding	
MR601	menger slibbuffer 1	WE-06	Bestaand aanpassen	MCC-2	5	400	16	1	16	FO	
MR602	menger slibbuffer 2	WE-06	Bestaand aanpassen	MCC-2	5	400	16	1	16	FO	
P604	ingediktslibpomp	WE-06	Bestaand vervangen	MCC-2	11	400	21.5	1	21.5	FO	
SI601	roerwerk indikker	WE-06	Nieuw	MCC-2	0.18	400	1	1	1	FO	
B701	ventilator ontvangwerk 1	WE-07	Nieuw	MCC-2	1.1	400	3	1	3	FO	
B702	ventilator ontvangwerk 2	WE-07	Nieuw	MCC-2	1.1	400	3	1	3	FO	
P701	percolaatpomp	WE-07	Vervalt	MCC-2							
P801	terreinrioolpomp	WE-08	Nieuw	MCC-2	2.2	400	5.5	1	5.5	FO	
P804/805	Hydrofoorunit	WE-08	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
AC901	Airco bedieningsruimte	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
AC902	Airco schakelruimte	WE-09	Nieuw	LKV-1						Voeding	
CV901	CV installatie	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
LB901	Balansventilatie	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
LV901	luchtverhitter werkplaats	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
LV902	luchtverhitter magazijn/werkplaats	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
VL901	Afzuigventilator procescontrolruimte	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
VL902	afzuigventilator Werkplaats	WE-09	Bestaand aanpassen	LKV-1						Voeding	
VL903	afzuigventilator ontvangwerk	WE-09	Nieuw	LKV-1						FO	
LKV-1	Lichtverdeelkast licht		Bestaand aanpassen	MCC-1					15.0		
LKV-1	Lichtverdeelkast kracht		Bestaand aanpassen	MCC-1					98.3		
	Totaal				353.0		642.4		652.3		