

Procescode	P&ID	Functie meting	Omschrijving	Meet principe	Status	Aangesloten op	Opmerking
FR101S1	WE-01	Standmelding	Fijnrooster FR101		Vervalt	MRK	
FT101	WE-01	Debietmeting	Sleen noord	Magnetisch inductief	Vervalt	MRK	
FT102	WE-01	Debietmeting	Ermerzand	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
FT103	WE-01	Debietmeting	Klijndijk	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
FT104	WE-01	Debietmeting	Oosterhesselen	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
FT105	WE-01	Debietmeting	Influent	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
FT106	WE-01	Debietmeting	Schoonoord	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
FT801	WE-01	Debietmeting	Terreinriool	Magnetisch inductief	Nieuw	MRK	
HZ101S1	WE-01	Noodstop	Fijnrooster FR101		Bestaand aanpassen	MRK	PNOZ X3
HZ101S2	WE-01	Noodstop	Roostergoedpers RGP101		Bestaand aanpassen	MRK	PNOZ X3
LA101	WE-01	Niveaubewaking	Influentgemaal	vlotter	Bestaand aanpassen	MRK	
LA103	WE-01	Niveaubewaking	Ontvangwerk	vlotter	Bestaand aanpassen	MRK	
LA106	WE-01	Niveaubewaking	vetsmeerpomp	fotocel	Bestaand aanpassen	MRK	
LT102	WE-01	Niveaumeting	Influentgemaal	Hydrostatisch	Bestaand aanpassen	MRK	
LT104	WE-01	Niveaumeting	Ontvangwerk	Hydrostatisch	Bestaand aanpassen	MRK	
LT105	WE-01	Niveaumeting	Na roostergoedpers	Ultrasoon	Bestaand aanpassen	MRK	
MA101	WE-01	Water in olie detectie	Influentpomp 1		Bestaand aanpassen	MCC-2	
TZA101	WE-01	Clixon	Influentpomp 1		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA102	WE-01	Water in olie detectie	Influentpomp 2		Bestaand aanpassen	MCC-2	
TZA102	WE-01	Clixon	Influentpomp 2		Bestaand aanpassen	MCC-2	
QT107	WE-01	pH meting	Influent		Bestaand aanpassen	MRK	
QT108	WE-01	H2S-meting	Behuizing ontvangwerk		Nieuw	MRK	
QX100	WE-01	Monstername	afloop zandvanger		Bestaand aanpassen	MRK	
QX101	WE-01	Monstername	Sleen noord		Vervalt	MRK	
QX102	WE-01	Monstername	Ermerzand		Vervalt	MRK	
QX103	WE-01	Monstername	Klijndijk		Bestaand aanpassen	MRK	
QX104	WE-01	Monstername	Oosterhesselen - Ermerzand		Bestaand aanpassen	MRK	
QX105	WE-01	Monstername	Influentgemaal		Bestaand aanpassen	MRK	
QX106	WE-01	Monstername	Schoonoord		Bestaand aanpassen	MRK	
TZA103	WE-01	thermistor	Zandpomp		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
XA101	WE-01	Breukdetectie	Roostergoedpers	naderingschakelaar	Bestaand aanpassen	MRK	
XA101-53	WE-01	Vulpijpdetectie	Roostergoedpers		Bestaand aanpassen	MRK	
XA102	WE-01	Storing Frequentieregelaar	Influentpomp 1		Bestaand aanpassen	MRK	
XA103	WE-01	Storing Frequentieregelaar	Influentpomp 2		Bestaand aanpassen	MRK	
XA104	WE-01	Storing Frequentieregelaar	Zandpomp		Bestaand aanpassen	MRK	
XT321	WE-01	Neerslagmeter			Bestaand aanpassen	MRK	
A315	WE-02	Afsluiter	Streng 4 beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
A316	WE-02	Afsluiter	Streng 3 beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
A317	WE-02	Afsluiter	Streng 2 beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
A318	WE-02	Afsluiter	Streng 1 beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
FT301	WE-02	Debietmeting	Beluchting	Thermisch massa	Bestaand aanpassen	MRK	

Procescode	P&ID	Functie meting	Omschrijving	Meet principe	Status	Aangesloten op	Opmerking
GB315S1	WE-02	eindstand open	afsluiter A315		Bestaand aanpassen	MRK	
GB315S2	WE-02	eindstand dicht	afsluiter A315		Bestaand aanpassen	MRK	
GB316S1	WE-02	eindstand open	afsluiter A316		Bestaand aanpassen	MRK	
GB316S2	WE-02	eindstand dicht	afsluiter A316		Bestaand aanpassen	MRK	
GB317S1	WE-02	eindstand open	afsluiter A317		Bestaand aanpassen	MRK	
GB317S2	WE-02	eindstand dicht	afsluiter A317		Bestaand aanpassen	MRK	
GB318S1	WE-02	eindstand open	afsluiter A318		Bestaand aanpassen	MRK	
GB318S2	WE-02	eindstand dicht	afsluiter A318		Bestaand aanpassen	MRK	
HZ301	WE-02	Noodstop	Voortstuwer MR301	Grijpstang	Bestaand aanpassen	MRK	PNOZ X3
HZ302	WE-02	Noodstop	Voortstuwer MR302	Grijpstang	Bestaand aanpassen	MRK	PNOZ X3
HZ303	WE-02	Noodstop	Voortstuwer MR303	Noodstopshakelaar	Bestaand aanpassen	MRK	PNOZ X3
MA201	WE-02	Water in olie detectie	Menger MR201		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA202	WE-02	Water in olie detectie	Menger MR202		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA203	WE-02	Water in olie detectie	Menger MR203		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA204	WE-02	Water in olie detectie	Menger MR204		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA301	WE-02	Water in olie detectie	Voortstuwer MR301		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA302	WE-02	Water in olie detectie	Voortstuwer MR302		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA303	WE-02	Water in olie detectie	Voortstuwer MR303		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA304	WE-02	Water in olie detectie	Recirculatiepomp MP301		Bestaand aanpassen	MCC-2	
TZA304	WE-02	thermistor	Recirculatiepomp MP301		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
QT301	WE-02	Drogestof meting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
QT302	WE-02	Zuurstofmeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	incl temperatuurmeting
QT304	WE-02	Nitratmeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
QT305	WE-02	Nitratmeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
QT306	WE-02	Ammoniummeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
QT307	WE-02	Temperatuurmeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
TZA304	WE-02	Thermistor	Recirculatiepomp MP301		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
XA304	WE-02	Storing Frequentieregelaar	Recirculatiepomp MP301		Bestaand aanpassen	MRK	
TZA304	WE-02	Thermistor	Recirculatiepomp MP301		Nieuw	Frequentieregelaar	
XA304	WE-02	Storing Frequentieregelaar	Recirculatiepomp MP301		Nieuw	MRK	
PT301	WE-03	Drukmeting	Beluchting		Bestaand aanpassen	MRK	
TZA301	WE-03	Thermistor	Compressor beluchting BL301		Nieuw	Frequentieregelaar	
TZA302	WE-03	Thermistor	Compressor beluchting BL302		Nieuw	Frequentieregelaar	
TZA303	WE-03	Thermistor	Compressor beluchting BL303		Nieuw	Frequentieregelaar	
XA301	WE-03	Storing Frequentieregelaar	Compressor beluchting BL301		Nieuw	MRK	
XA302	WE-03	Storing Frequentieregelaar	Compressor beluchting BL302		Nieuw	MRK	
XA303	WE-03	Storing Frequentieregelaar	Compressor beluchting BL303		Nieuw	MRK	
A101Y1	WE-04	Afsluiter	Na roostergoedpers	magneetafsluiter	Bestaand aanpassen	MRK	
A102Y1	WE-04	Afsluiter	Na zandwasser	magneetafsluiter	Bestaand aanpassen	MRK	
A701	WE-04	Afsluiter	lavafilters	magneetafsluiter	Bestaand aanpassen	MRK	
LA502	WE-04	Niveaubewaking	Effluentgemaal	vlotter	Bestaand aanpassen	MRK	

Procescode	P&ID	Functie meting	Omschrijving	Meet principe	Status	Aangesloten op	Opmerking
LA503	WE-04	Niveaubewaking	Effluentgemaal	vlotter	Bestaand aanpassen	MRK	
LT501	WE-04	Niveaumeting	Effluentgemaal	Ultrasoon	Bestaand aanpassen	MRK	
MA501	WE-04	Water in olie detectie	Effluentpomp 501		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA502	WE-04	Water in olie detectie	Effluentpomp 502		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA802	WE-04	Water in olie detectie	Terreinwaterpomp P802		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA803	WE-04	Water in olie detectie	Sproeiwaterpomp P803		Bestaand aanpassen	MCC-2	
PIT802	WE-04	Drukmeting	P802		Bestaand aanpassen	MRK	
QT303	WE-04	Zuurstofmeting	Effluent		Bestaand aanpassen	MRK	
QT403	WE-04	Troebelheid	Ruimerbrug Nabezinktank RB401		Bestaand aanpassen	MRK	
QT404	WE-04	Slibspiegelmeting	Ruimerbrug Nabezinktank RB401		Bestaand aanpassen	MRK	
QT504	WE-04	Fosfaatmeting	Effluent		Bestaand aanpassen	MRK	
QX501	WE-04	Monstername	Effluent		Bestaand aanpassen	MRK	
SA401	WE-04	Wielslipdetectie	Ruimerbrug Nabezinktank RB401	naderingschakelaar	Bestaand aanpassen	MRK	
TZA501	WE-04	Thermistor	Effluentpomp 501		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
TZA502	WE-04	Thermistor	Effluentpomp 502		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
WZA401/402	WE-04	obstakeldetectie	Trap Ruimerbrug Nabezinktank RB401	naderingschakelaar	Bestaand aanpassen	MRK	twee stuks parallel
XA401	WE-04	Storing Frequentieregelaar	Ruimerbrug Nabezinktank RB401		Bestaand aanpassen	MRK	
XA501	WE-04	Storing Frequentieregelaar	Effluentpomp 501		Bestaand aanpassen	MRK	
XA502	WE-04	Storing Frequentieregelaar	Effluentpomp 502		Bestaand aanpassen	MRK	
FT601	WE-05	Debietmeting	Retourslib	Magnetisch inductief	Bestaand aanpassen	MRK	
FT602	WE-05	Debietmeting	Surplusslib	Magnetisch inductief	Bestaand aanpassen	MRK	
MA601	WE-05	Water in olie detectie	Retourslibpomp P601		Nieuw	MCC-2	
MA602	WE-05	Water in olie detectie	Retourslibpomp P602		Nieuw	MCC-2	
MA603	WE-05	Water in olie detectie	Surplusslibpomp P603		Nieuw	MCC-2	
TZA601	WE-05	Thermistor	Retourslibpomp P601		Nieuw	Frequentieregelaar	
TZA602	WE-05	Thermistor	Retourslibpomp P602		Nieuw	Frequentieregelaar	
TZA603	WE-05	Thermistor	Surplusslibpomp P603		Nieuw	Frequentieregelaar	
XA601	WE-05	Storing Frequentieregelaar	Retourslibpomp P601		Nieuw	MRK	
XA602	WE-05	Storing Frequentieregelaar	Retourslibpomp P602		Nieuw	MRK	
XA603	WE-05	Storing Frequentieregelaar	Surplusslibpomp P603		Nieuw	MRK	
FT603	WE-06	Debietmeting	Ingediktslib	Magnetisch inductief	Bestaand aanpassen	MRK	
LT603	WE-06	Niveaumeting	Slibbuffer 1	Hydrostatisch	Nieuw	MRK	meetbereik 0 - 4 mWk
LT604	WE-06	Niveaumeting	Slibbuffer 2	Hydrostatisch	Nieuw	MRK	meetbereik 0 - 4 mWk
LS603	WE-06	Niveauiwipper	Slibbuffer 1		Nieuw	MRK	
LS604	WE-06	Niveauiwipper	Slibbuffer 2		Nieuw	MRK	
MA604	WE-06	Water in olie detectie	Menger slibbuffer MR601		Bestaand aanpassen	MCC-2	
MA605	WE-06	Water in olie detectie	Menger slibbuffer MR602		Bestaand aanpassen	MCC-2	
PIS601	WE-06	Zuigdrukmeting	Ingedikt slibpomp P604		Nieuw	MRK	0 - 2 bar (absoluut)
PIS602	WE-06	Persdrukmeting	Ingedikt slibpomp P604		Nieuw	MRK	0 - 4 bar (relatief)
QS601	WE-06	Slibspiegelmeting	Slibindikker SI601		Bestaand aanpassen	MRK	
QT602	WE-06	Drogestof meting	Ingedikt slibpomp P604		Bestaand aanpassen	MRK	

Procescode	P&ID	Functie meting	Omschrijving	Meet principe	Status	Aangesloten op	Opmerking
A601	WE-06	Vul afsluiter	Slibbuffer		Nieuw	MRK	
A602	WE-06	Vul afsluiter	Slibbuffer		Nieuw	MRK	
GB601S1	WE-06	eindstand open	afsluiter A601		nieuw	MRK	
GB601S2	WE-06	eindstand dicht	afsluiter A601		nieuw	MRK	
GB602S1	WE-06	eindstand open	afsluiter A602		nieuw	MRK	
GB602S2	WE-06	eindstand dicht	afsluiter A602		nieuw	MRK	
TS604	WE-06	Thermostaat	Ingedikt slibpomp P604		Bestaand aanpassen	MRK	
XA604	WE-06	Overbelasting	Slibindikker SI601		Bestaand aanpassen	MRK	
LT701	WE-07	Niveaumeting	Percolaatput	Hydrostatisch	Vervalt	MRK	
TZA701	WE-07	Thermistor	Ventilator Ontvangwerk B701		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
TZA702	WE-07	Thermistor	Ventilator Ontvangwerk B702		Bestaand aanpassen	Frequentieregelaar	
XA701	WE-07	Storing Frequentieregelaar	Ventilator Ontvangwerk B701		Bestaand aanpassen	MRK	
XA702	WE-07	Storing Frequentieregelaar	Ventilator Ontvangwerk B702		Bestaand aanpassen	MRK	
LA802	WE-08	Niveaubewaking	Terreinrioolgemaal	vlotter	Bestaand aanpassen	MRK	
LT801	WE-08	Niveaumeting	Terreinrioolgemaal	Hydrostatisch	Bestaand aanpassen	MRK	
FQIT803	WE-09	Debietmeting	Aardgas	Magnetisch inductief	Bestaand aanpassen	MRK	
TT900	WE-09	Temperatuurmeting	Buitentemperatuur		Bestaand aanpassen	MRK	