

GEFILT. BEDRIJFSWATER
TEK. WE-04

tracing

LAVAFILTER

PERCOLAATPUT

T.R.

ZANDVANGER
TEK. WE-01

ZANDCONTAINER
TEK. WE-01

ROOSTERGOEDCONTAINER
TEK. WE-01

INDIKKER
TEK. WE-06

SUBBUFFERS
TEK. WE-06

B-701/702
VENTILATOR (NIEUW)
TYPE : GENTRIFUGAAL
CAPACITEIT : 2350 m3/UUR
VERMOGEN : 3 kW



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
www.tauw.nl

Opdrachtgever

WATERSCHAP VECHTSTROMEN

Project

RENOVATIE RWZI SLEEN

Onderdeel

P.I.D. LUCHTBEHANDELING
WE-07

Datum 19-02-15
Getek. AUV
Gec. ADV

Schaal 1 : 1

Projectnummer
1220295

Tekeningnummer
3207

Status
DEFINITIEF

Formaat
A2

Wijz.

Aard der wijziging

Datum

Get.

Gec.

A
B
C
D

Verwijderen percolaatpomp

01-05-15

GW

ADV