

Opname noodverlichting					
locatie	Sportcentrum "De Beeck"				
	Molenweidjtje 2				
	Bergen NH				
datum inspectie	10-12-2012				
uitgevoerd door	R. v/d Haar / A. Kos				
tekening	30.07.5023.RT-NV-99 t/m 101				
Bladzijde	1 van 6				
	Croon Elektrotechniek B.V.				
	locatie Alkmaar				
	Strooijonkerstraat 12-14				
	1812 PK Alkmaar				
	tel 072-5471200				
	50211047-00692				
	Opmerking				
	Alle accu's zijn vervangen				
	dd. 12/2011				
Ruimte naam	armatuurcode	ok/niet ok	permanent (P) niet permanent (NP)	actie	uitgevoerd
kelder technische ruimte	1,1	v	NP		
	1,2	v	NP		
	1,3	v	NP		
	1,4	v	NP		
	1,5	v	P		
	1,6	v	P		
	1,7	v	NP		
	1,8	v	NP		
	1,9	v	NP		
	1,10	v	NP		
	1,11	v	NP		
	1,12	v	P		
kelder wedstrijdbad	2,1	v	P		
	2,2	v	NP		
	2,3	v	NP		
	2,4	v	NP		
	2,5	v	NP	TL armatuur / Verdeelkast is verplaatst	4,8V - 4Ah
kelder bijlart	3,1	v	P		
	3,2	v	P		
	3,3	v	NP		
	3,4	xxxxx	NP	TL armatuur / Nood toepassing vervalt !	
Kelder	4-1	v	P		
gang kleedkamers	4-2	v	P		
	4-3	v	NP		
kelder	5,1	v	NP		
kleedkamer meisjes					

Opname noodverlichting									
locatie	Sportcentrum "De Beeck"				Croon Elektrotechniek B.V.				
	Molenweidjtje 2				locatie Alkmaar				Opmerking Alle accu's zijn vervangen dd. 12/2011
	Bergen NH				Strooijonkerstraat 12-14				
datum inspectie	10-12-2012				1812 PK Alkmaar				
uitgevoerd door	R. v/d Haar / A. Kos				tel 072-5471200				
tekening	30.07.5023.RT-NV-99 t/m 101				50211047-00692				
Bladzijde	2 van 6								
Ruimte naam	armatuurcode	ok/niet ok	permanent (P) niet permanent (NP)	actie	uitgevoerd				
kelder	6,1	V	NP						
kleedkamer jongens									
kelder biljart	7,1	V	NP						
schoonheidssalon									
kelder biljart	8,1	V	NP						
kleedkamer biljart / berging									
kelder biljart hal	9,1	V	NP						
	9,2	V	P						
kelder uitstap lift	10,1	V	NP						
wedstrijdbad	11,1	V	P						
	11,2	V	NP	(vervallen: noodarm. In baanverlichting) ----->					Noodarmatuur wand
	11,3	V	NP	(vervallen: noodarm. In baanverlichting) ----->					Noodarmatuur wand
	11,4	V	NP	(vervallen: noodarm. In baanverlichting) ----->					Noodarmatuur wand
	11,5	V	NP	(vervallen: noodarm. In baanverlichting) ----->					Noodarmatuur wand
	11,6	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					Opmerking de Accu's van de hier hierboven genoemde Nood- armaturen zijn dd 18/04/2012 vervangen!
	11,7	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
	11,8	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
	11,9	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
	11,10	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
	11,11	I		(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
onder balustrade	11,12	V	P	(vervallen: noodarm. In baanverlichting)					
recreatiebad	11,13	V	P						
	11,14	V	NP						
	11,15	V	NP						
	11,16	V	NP						
	11,17	V	NP						

Opname noodverlichting									
locatie	Sportcentrum "De Beeck"				Croon Elektrotechniek B.V.			Opmerking Alle accu's zijn vervangen dd. 12/2011	
	Molenweidjtje 2				locatie Alkmaar				
	Bergen NH				Strooijonkerstraat 12-14				
datum inspectie	10-12-2012				1812 PK Alkmaar				
uitgevoerd door	R. v/d Haar / A. Kos				tel 072-5471200				
tekening	30.07.5023.RT-NV-99 t/m 101				50211047-00692				
Bladzijde	4 van 6								
Ruimte naam	armatuurcode	ok/niet ok	permanent (P) niet permanent (NP)	actie	uitgevoerd				
kleedruimtes	14.1	v	NP						
begane grond jongens									
sauna	15,1	v	NP (TL Armatuur)						
	15,2	v	NP (Inbouwspot)						
	15,3	v	NP (Inbouwspot)						
	15,4	I	NP (inbouwspot)	Inbouw nood armatuur geplaatst		4VDT 70 4,8V - 4Ah			
	15,5	I	NP (inbouwspot)	VERVALLEN		4VDT 70 4,8V - 4Ah			
	15,6	v	P						
	15,7	v	P						
	15,8	v	P						
gang tennis	16,1	v	P						
	16,2	v	NP						
	16,3	v	P						
	16,4	v	P						
	16,5	v	NP						
	16,6	v	NP						
tennis	17,1	v	P						
	17,2	v	NP						
	17,3	v	NP						
	17,4	v	NP	17.13 TL / Nood armatuur Baan 1					
	17,5	v	NP	17.14 TL / Nood armatuur Baan 2					
	17,6	v	NP	17.15 TL / Nood armatuur Baan 3					
	17,7	v	NP						
	17,8	v	NP						
	17,9	v	NP						
	17,10	v	P						
	17,11	v	NP						
	17,12	v	NP						

Opname noodverlichting						
locatie	Sportcentrum "De Beeck" Molenweidjtje 2 Bergen NH 10-12-2012 R. v/d Haar / A. Kos 30.07.5023.RT-NV-99 t/m 101 5 van 6					
datum inspectie						
uitgevoerd door						
tekening						
Bladzijde						
	Groon Elektrotechniek B.V. locatie Alkmaar Strooijonkerstraat 12-14 1812 PK Alkmaar tel 072-5471200 50211047-00692					
	Opmerking Alle accu's zijn vervangen dd. 12/2011					
Ruimte naam	armatuurcode	ok/niet ok	permanent (P) niet permanent (NP)	actie		uitgevoerd
ballet studio	18,1	v	P			
	18,2	v	NP			
	18,3	v	P			
	18,4	v	NP			
	18,5	v	P			
	18,6	v	NP			
	18,7	v	NP			
	18,8	v	NP			
	18,9	v	NP			
	18,10	v	P			
	18.11	I	NP (TL armatuur)	Vervallen als noodverlichting !!		
	18.12	I	NP (TL armatuur)	Vervallen als noodverlichting !!		
entree	20,1	v	NP			
	20,2	v	P			
	20,3	v	NP			
	20,4	v	NP			
	20,5	v	P			
	20,6	v	NP			
	20,7	v	NP			
	20,8	v	NP			
	20,9	v	NP			
1e verdieping	20,10	v	P			
	20,11	v	NP			
buiten	21,1	v	NP			
	21,2	v	NP			
	21,3	v	NP			
	21,4	v	NP			
	21,5	v	NP			
	21,6	v	NP			
	21,7	v	NP			

