

Factuuradres

Gemeente Bergen Noord-Holland

Postbus 175

1860 AD BERGEN

Factuur mailen naar: facturen@bergen-nh.nl

RENOVOOL symbolen tpv kolom "Locatie" &

"Merk/Type" zie achterste blad

Sleutel gymzalen mevr Marjet van Langen

Aflever- / controleadres

Sportcentrum Hippo's de Beeck

Molenweidje 2

1862 BC BERGEN

Dhr. P. Rummens 072 – 888 03 84, 06 – 183 002 49 / Dhr. Rob van Haaren 06 – 524 933 85



Erkende monteurs decentrale noodverlichting

**CONTROLE OVERZICHT BLUSEENHEDEN****WERKBON**

Controle maand: September

Klantnr. D01262

Nr.	B/A	Locatie	RTK / AK	Merk/Type	Soort blusEhd					Picto	Gewicht of doorstroom (US)	Onderhoud gegevens						Niet Gebruiks-klaar	Reden	Advies	Controle
					B	H	P	S	C			B	H	P	R	S	U				
05	B	Entreehal t.o. balie	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	8 / 15	?		'12		?					3
10	B	Achter balie	2064	SK fire & security / B6C				1		3		'13									3
15	B	Keuken	1676	M & R / MWF-60				1		X		'08					'13		11 / 17	A	3
20	B	Balie - keuken		M & R / S6				1				'08						X	24	A	X
25	B	Danszaal	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	?		'12		?					3
30	B	Gang tpv tennisbanen	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	?		'12		?					3
35	B	Tennishal Links	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	?		'12		?					3
40	B	Tennishal Rechts	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	?		'12		?					3
45	B	Sauna	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'07				'07					3
55	B	Zwembad 1e kleedkamers	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'99				'13					3
50	B	Zwembad 2e kleedkamers	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'05				'05		X	01/02/03/04	V	X
60	B	Zwembad onder wenteltrap	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'05				'13					3
65	B	Zwembad naast raam	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'05				'12					3
70	B	Zwembad aan muur TD	A.K. 3	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	10 / 15	'05				'13					3
75	B	Beg.gr. TD CV-r. tpv dub.dr.	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	7 / 15	'10		'12		'10					3
80	B	Beg.gr. TD		Gloria / KS5 J					1			'01						X	24	A	X
85	B	Beg.gr. TD CV-r. tpv dub.dr.	1565	Gloria / S6 BIO				1		X		'05						X	11 / 14	A / V	X
90	B	Kelder kantoorTD	1267	Jockel / KS5 J					1	X	13.292 gr	'01							11 / 17	A	3
95	B	Kelder kantoorTD	1565	Gloria / S6 BIO				1		X		'05						X	11 / 14	A / V	X
100	B	Kelder kleedr. bij portaal 1	A.K. X	Ajax / 3/4" 20 mtr		1				3	7 / 15	'06		'10		'06			01 / 09	A	3
105	B	1e verd boven trap	A.K. 3	Solide / 3/4" 20 mtr		1				3	8 / 15	?		'12		?					3
110	B	Administratie	1565	Metselaar / S6 BIO				1		X		'14							11 / 17	A	3
115	B	Kantine aan wand keuken	2064	SK fire & security / B6C				1		X		'14							11	A	3

Opmerkingen: • Geen blusmiddel in biljartzaal, advies plaatsen blusmiddel

• Blusser 10-jaarlijkse revisie tbv rij nr. 85, 95 (uitgevoerd)

• Pictogrambordje 20x20cm geplaatst tbv rij nr. 15, 95, 110, 115 • Ophangbeugel geplaatst tbv rij nr. 15, 110

• Blusser verplaatst naar kelder, nieuwe plaatsen tbv rij nr. 80 (uitvoeren)

• Anti-knikveer dient te worden aangebracht tbv rij nr. 100 • Haspel 5-jaarlijks afgeperst tbv rij nr. 55, 100

• Haspel lek, verroest, slang slecht, haspel vervangen tbv rij nr. 55

• Blusser niet aanwezig, nieuwe plaatsen tbv rij nr. 20

Datum: ma 12 oktober 2015

Naam in blokletters: MEVR. J. GLORIE

Handtekening: op originele werkbom

Naam onderhoudsmonteur: DHR. W.N.T. WAY

Handtekening:

Hornweg 24, 1721 CV Broek op Langedijk

Mob:06 - 463 929 66

Email: mail@safetyway.nlweb: www.safetyway.nl

Rabobank NL36RABO0160425476 (BIC-code RABONL2U)

K.v.K. 53053680 te Alkmaar

BTW nr. NL191938002B01

UITLEG CODES / NUMMER

B = Basis of A = Aanvullend blusmiddel

Soort blusEhd

B = Blus- / branddeken c.q. droge blusleiding

H = Haspel P = Poederblusser

S = Schuimblusser C = Co2 blusser

Onderhoud gegevens / Advies

A = Aanbrengen / Plaatsen / Nieuwe leveren /

Aandacht geven c.q. toezicht houden / Aanvullen

B = Bouwjaar

H = Hervullen / Houdbaarheid concentraat

K = Naderhand contr. op afspraak / Uitstell tot volgende contr.

M = Repareren / op druk zetten / advies opvolgen

P = Jaar laatste perstest / Bouwjaar patroon

R = Jaar gereviseerd / Reviseren / Terugslagklep gecontroleerd

S = Productiejaar slang / slang vervangen

U = Uitgebreid onderhouden / Haspelslang afpersen

V = Vervangen / Uitvoeren / Vernieuwen / Afvoeren / Vervallen

Z = Vrijhouden van obstakels / Bescherming aanbrengen

Reden

01. 5-jaarlijkse perstest. / Terugslagklep jaarlijkse controle

02. Slang beschadigd / Scheuren / Hard / Lek / Te kort

03. Haspel lekt / lekkage op as

04. Hoofdafsluiter defect / lekt / sluit slecht / Verroest

05. Straalpijp lekt / beschadigd / sluit niet / niet aanw.

06. Slanggeleider / ophangbeugel los / verv. / fout gemonteerd / niet aanwezig / Waterleiding werk slechte conditie, c.q. stuk

07. Slanggeleider / ophangbeugel ontbreekt / Verkeerde slangklep tpv nozzle ipv oorklem / Ophangbeugel verv.

08. Haspel-trommel los / roestvorm / slechte conditie

09. Slang niet uitrolbaar / Anti-knik veer afwezig / Slang te kort

10. Haspel onvoldoende druk / doorstroom

11. Geen pictogram / legionellasticker aanw.

12. Gebruikstekst niet leesbaar / weg / niet aanw. / stuk

13. Leeftijd (20 jaar of ouder)

14. 10 jaarlijkse revisie

15. 5-jaarlijks uitgebreid onderhoud

16. Geactiveerd / Gebruikt / Borgens weg c.q. verv. / Te weinig blusmiddel / kop c.q. afsluiter lek / stuk / Bluspoeder vast

17. Ophangbeugel niet aanw. / Onderh. op werkpl. SafetyWay

18. Coating defect / beschadigd / Transfer niet leesbaar

19. Roestvorming in-/uitwendig / deuken op romp

20. Geen Nederlandse Rijkstypekeur

21. Pistool of spuitmond of slang defect of stuk of weg

22. Inslagmechanisme defect / Afsluiter defect

23. Afgekeurd door vorige brandbeveiliging

24. Blusmiddel afwezig / Vermist / Ophangbeugel zonder blusmiddel / Blusmiddel niet toereikend

25. Controlesticker afwezig / Controle niet gewenst

26. Vervangen Schuim concentraat / Patroon

27. Onbeschermd in buitenlucht / bevroren

28. Blusmiddel vrij van obstakels houden

29. Blusser drukloos / van druk af / niet te contr. op druk

Factuuradres

Gemeente Bergen Noord-Holland

Postbus 175

1860 AD BERGEN

Factuur mailen naar: facturen@bergen-nh.nl

RENOVOOL symbolen tpv kolom "Locatie" &

"Merk/Type" zie achterste blad

Sleutel gymzalen mevr Marjet van Langen

Aflever- / controleadres

Sportcentrum Hippo's de Beeck

Molenweidje 2

1862 BC BERGEN

Dhr. P. Rummens 072 – 888 03 84, 06 – 183 002 49 / Dhr. Rob van Haaren 06 – 524 933 85



Erkende monteurs decentrale noodverlichting

CONTROLE OVERZICHT BLUSEENHEDEN**WERKBON**

Controle maand: September

Klantnr. D01262

Nr.	B/A	Locatie	RTK / AK	Merk/Type	Soort blusEhd					Picto	Gewicht of doorstroom (L/S)	Onderhoud gegevens						Niet Gebruiksbaar	Reden	Advies	Goedkeur
					B	H	P	S	C			B	H	P	R	S	U				
120	B	Kantine onder balie		Gloria / S6 BIO				1				'04						X	24	A	X
125	B	Kelder biljart zaal gang tpv lift	A.K. 8	Solide / 3/4" 20 mtr		1				8		?		'12		?					8
97	A	Zwembad elektrakast	1491	Jockel / KS5 J					1	8		'01			'11				17	A	8
135	A	Kelder TD Rechts tpv install.	1267	Jockel / KS5 J					1	X		'01			'11				11 / 17	A	8
140																					
145																					
150																					
155																					
160																					
165																					
170																					
175																					
180																					
185																					
190																					
195																					
200																					
205																					
210																					
215																					
220																					
225																					
230																					

Opmerkingen:

- Ophangbeugel geplaatst tbv rij nr. 97, 130
- Pictogrambordje geplaatst tbv rij nr. 97
- Blusser niet aanwezig, nieuwe plaatsen tbv rij nr. 120
- 1e verd keuken heeft geen blusmiddel alsmede liftmachinekamer, advies plaatsen blusmiddel
- 1e verd gang vergaderzalen heeft geen blusmiddel, advies plaatsen blusmiddel

Datum: ma 12 oktober 2015

Naam in blokletters: MEVR. J. GLORIE

Handtekening: op originele werkbbon

Naam onderhoudsmonteur: DHR. W.N.T. WAY

Handtekening:

UITLEG CODES / NUMMER

B = Basis of A = Aanvullend blusmiddel

Soort blusEhd

B = Blus- / branddeken c.q. droge blusleiding

H = Haspel P = Poederblusser

S = Schuimblusser C = Co2 blusser

Onderhoud gegevens / Advies

A = Aanbrengen / Plaatsen / Nieuwe leveren /

Aandacht geven c.q. toezicht houden / Aanvullen

B = Bouwjaar

H = Hervullen / Houdbaarheid concentraat

K = Naderhand contr. op afspraak / Uitstell tot volgende contr.

M = Repareren / op druk zetten / advies opvolgen

P = Jaar laatste perstest / Bouwjaar patroon

R = Jaar gereviseerd / Reviseren / Terugslagklep gecontroleerd

S = Productiejaar slang / slang vervangen

U = Uitgebreid onderhouden / Haspelslang afpersen

V = Vervangen / Uitvoeren / Vernieuwen / Afvoeren / Vervallen

Z = Vrijhouden van obstakels / Bescherming aanbrengen

Reden

01. 5-jaarlijkse perstest / Terugslagklep jaarlijkse controle

02. Slang beschadigd / Scheuren / Hard / Lek / Te kort

03. Haspel lekt / lekage op as

04. Hoofdafsluiter defect / lekt / sluit slecht / Verroest

05. Straalpijp lekt / beschadigd / sluit niet / niet aanw.

06. Slanggeleider / ophangbeugel los / verv. / fout gemonteerd / niet aanwezig / Watelreiding werk slechte conditie, c.q. stuk

07. Slanggeleider / ophangbeugel ontbreekt / Verkeerde slangklep tpv nozzle ipv oorklem / Ophangbeugel verv.

08. Haspel-trommel los / roestvorm / slechte conditie

09. Slang niet uitrolbaar / Anti-knik veer afwezig / Slang te kort

10. Haspel onvoldoende druk / doorstroom

11. Geen pictogram / legionellasticker aanw.

12. Gebruikstekst niet leesbaar / weg / niet aanw. / stuk

13. Leeftijd (20 jaar of ouder)

14. 10 jaarlijkse revisie

15. 5-jaarlijks uitgebreid onderhoud

16. Geactiveerd / Gebruikt / Borgpen weg c.q. verv. / Te weinig blusmiddel / kop c.q. afsluiter lek / stuk / Bluspoeder vast

17. Ophangbeugel niet aanw. / Onderh. op Werkpl. SafetyWay

18. Coating defect / beschadigd / Transfer niet leesbaar

19. Roestvorming in-/uitwendig / deuken op romp

20. Geen Nederlandse Rijkstypekeur

21. Pistool of spuitmond of slang defect of stuk of weg

22. Inslagmechanisme defect / Afsluiter defect

23. Afgekeurd door vorige brandbeveiliging

24. Blusmiddel afwezig / Vermist / Ophangbeugel zonder blusmiddel / Blusmiddel niet toereikend

25. Controlesticker afwezig / Controle niet gewent

26. Vervangen Schuim concentraat / Patroon

27. Onbeschermd in buitenlucht / bevroren

28. Blusmiddel vrij van obstakels houden

29. Blusser drukloos / van druk af / niet te contr. op druk manometer kan niet los draaien

Hornweg 24, 1721 CV Broek op Langedijk

Mob:06 - 463 929 66

Email: mail@safetyway.nlweb: www.safetyway.nl

Rabobank NL36RABO0160425476 (BIC-code RABONL2U)

K.v.K. 53053680 te Alkmaar

BTW nr. NL191938002B01

Factuuradres

Gemeente Bergen Noord-Holland

Postbus 175

1860 AD BERGEN

Factuur mailen naar: facturen@bergen-nh.nl

RENVOOI symbolen tpv kolom "Locatie" &

"Merk/Type" zie achterste blad

Sleutel gymzalen mevr Marjet van Langen

Aflever- / controleadres

Sportcentrum Hippo's de Beeck

Molenweidje 2

1862 BC BERGEN

Dhr. P. Rummens 072 – 888 03 84, 06 – 183 002 49 / Dhr. Rob van Haaren 06 – 524 933 85



Erkende monteurs decentrale noodverlichting

**RENVOOI**

(A.K. J) = Anti-knik veer aanwezig
 (A.K. X) = Anti-knik veer NIET aanwezig
 (db) = Draadborging
 (+B) = Gewicht incl. beugel
 (G) = Gele borging
 (GG) = Geel/groene borging met klip
 (R) = Rode borging
 (EN) = EN1869
 (EN x) = Blusdeken niet volgens EN1870
 (RR) = Rubber ring tbv blusserslang

Benaming	Gewicht	Type	Vergunninghouder
Ophangbeugel 2kG Co2	135 gr	KA 2	Ajax
Ophangbeugel 5kG Co2	181 gr	KA5	Ajax
Ophangbeugel 5kG Co2	181 gr	MC 5	Populiers
Ophangbeugel 5kG Co2	288 gr	KS5 SE	Metselaar, Gloria
Ophangbeugel 5kG Co2	137 gr	KS5 J	Jockel
Ophangbeugel 5kG Co2	146 gr	CD5 C	Ajax
Ophangbeugel 5kG Co2	137 gr	KS 5 L	Jockel
Ophangbeugel 5kG Co2	188 gr	ak5	Saval