

Vragen en antwoorden

nr.	Verwijzing (pag./par./art.)	Vraag	Antwoord
1.	NVI 26/P.E. 30 vraag 9	Nadat wij hebben contact hebben gehad met Kiwa blijkt dat het geëiste zonne-energie register niet meer beschikbaar is. Hierdoor kunnen wij niet controleren of de door ons geboden materialen in dit register opgenomen zijn. Hoe hier mee om te gaan?	De kwaliteit van de door Inschrijver aangeboden panelen, omvormers en montagesystemen dient aantoonbaar te voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dit kan bijvoorbeeld via het Solarif register of een vergelijkbaar register.
2.	NVI 16/3.1 vraag 1	In de 1 ^e alinea staat in de laatste zin dat de daadwerkelijke realisatie afwijkt van de werkelijkheid. Wat bedoelt u precies?	U dient in plaats van realisatie situatie te lezen. Dus het antwoord op de vraag wordt dan: bij het schouwen van de locaties in week 44 is gebleken dat de daadwerkelijke situatie op alle locaties afwijkt van de werkelijkheid. Om goed onderling vergelijk van de Inschrijvingen mogelijk te maken dient uw bij Inschrijving de bestaande visualisatie tekeningen aan te houden. Bij opmerkingen kunt u een advies geven over de best mogelijke opstelling en definitieve (werkelijke) aantallen. <i>NB: wijzigingen kunnen nimmer leiden tot meerwerk; uitsluitend minderwerk met een van te voren afgesproken verrekenprijs (prijs per omvormer en paneel).</i>
3.	NVI 26/P.E.34 vraag 10	Is het akkoord wanneer inschrijver aansluit bij de fabrieksgarantie?	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord.
4.	NVI Raamovereenkomst Artikel 4, lid 1	Aanbestedende dienst wenst clause eenzijdig te houden. De reden dat inschrijver deze wederkerig wil zien heeft te maken met het feit dat inschrijver haar verplichting wil kunnen waar blijven maken en past een eenzijdige verlenging niet in. Graag deze aanpassing opnieuw overwegen.	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord. Deze clause blijft onverkort van toepassing.

5.	Uitnodiging tot inschrijving pve 26 p25	Zijn er op dit moment dak onderhoudswerken in de planning. Wat is de verwachte levensduur van de verschillende daken.	<p>Planning onderhoudswerken aan de daken:</p> <p><u>OVO Zaanstad locaties</u>: komende 10 jaar niet.</p> <p><u>Linde College</u>: vervangt het dak van de gymzaal voor het plaatsen van de zonnepanelen.</p> <p><u>RSG Trompmeesters</u>: vervangt een dak voor het plaatsen van de zonnepanelen.</p> <p>De verwachte levensduur van de verschillende daken is minimaal 10 – 15 jaar.</p>
6.	Uitnodiging tot inschrijving pve 30 p26	Het KIWA zonnepanelen register wordt sinds langere tijd niet meer bijgewerkt en is recentelijk ook niet meer beschikbaar. KIWA adviseert om partijen als Solarif te raadplegen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij KIWA Nederland, Jorn Schaffer M +31 (0) 621147955. Is aanbestedende partij akkoord om het Solarif register aan te houden.	Zie antwoord op vraag 1.
7.	Annex XIII Technisch Ontwerp Gebouw A t/m J	Kunt u een maatvaste bouwkundige ondergrond beschikbaar stellen? Met deze vraag bedoel ik, actuele maatvaste tekeningen per gebouw.	Het is voor de locaties van OVO Zaanstad, het Linde College en RSG Trompmeesters niet mogelijk rondom de school een maatvaste bouwkundige ondergrond beschikbaar te stellen.
8.a	Uitnodiging, Prijs wens 2.	1000 medewerkers, hoe zeker is dat. Wat is de inschatting van aanbestedende dienst over hoeveel medewerkers zullen deelnemen?	Aanbestedende dienst kan hier geen inschatting van maken.
8.b	Uitnodiging, Prijs wens 2.	Op welke manier wordt de kans vergroot dat medewerkers zullen deelnemen?	Inschrijver dient hiervoor een voorstel uit te werken in het kansendossier.
8.c	Uitnodiging, Prijs wens 2.	Wat wordt bedoelt met korting. Korting op basis waarvan?	Inschrijver dient hiervoor een voorstel uit te werken in het kansendossier gebaseerd op een korting op de pakketprijs inclusief levering, installatie en oplevering, op basis van een afname staffel.

8.d	Uitnodiging, Prijs wens 2.	De specificatie van zonnepanelen beschrijft uitsluitend een 240 wp panelen. Mogen we in het aanbod ook uitgaan van andere panelen, zolang het vermogen van 1920wp wordt gehaald?	Aanbestedende dienst gaat akkoord.
9.	Planning	Morgen er nog aanvullende vragen gesteld worden?	Nee, Aanbestedende dienst is in de veronderstelling dat er naar aanleiding van deze nota van inlichten geen aanleiding is tot het stellen van aanvullende vragen.
10.		Algemene mededeling	Let op! De deadline voor het indienen van de inschrijving van uw organisatie is uitgesteld naar dinsdag 1 december uiterlijk 12.00 uur.