

Nota van Inlichtingen Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor meetdiensten (op afstand uitleesbare energiemeters, meetdata collectie en meetverantwoordelijkheid voor gas en elektriciteit) t.b.v. Hoogheemraadschap van Delfland

Aanbesteding Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor meetdiensten (op afstand uitleesbare energiemeters, meetdata collectie en meetverantwoordelijkheid voor gas en elektriciteit) t.b.v. Hoogheemraadschap van Delfland

Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland

Referentie: HHD/16

Omschrijving:

Deze aanbesteding heeft als doel één Opdrachtnemer te contracteren zodat er één datastroom van elektriciteits- en gasverbruik wordt gecreëerd. Deze Opdrachtnemer neemt de Meetinrichting over of plaatst Meetinrichting en verhuurt deze aan de Opdrachtgever, verzorgt alle benodigde metingen met alle bij-behorende (wettelijke) taken en levert meetdata aan, waarbij de geselecteerde Opdrachtnemer voldoet aan de in deze aanbesteding gevraagde voorwaarden van expertise en kwaliteitsborging.

Toelichting:

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft AWWODI-2012 = Artikel 22.4 sub c =

1

Vraag

Opdrachtgever kan zonder schadevergoeding opzeggen indien opdrachtnemer een niet toerekenbare tekortkoming heeft.

voorstel: Laat het zinsdeel "waaronder mede wordt begrepen een niet toerekenbare tekortkoming" vervallen.

Teven zouden wij minimaal een ingebrekestelling ontvangen en een redelijke termijn krijgen om een gebrek te herstellen.

Graag bevestiging hiervan.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Niet akkoord

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft AWWODI-2012 =Artikel 20.5=

2

Vraag

Wijzigingsvoorstel:

"Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de op grond van deze Overeenkomst verrichte Werkzaamheden of geleverde zaken en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtnemer, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer heeft betrekking op directe zaak- en personenschade en op de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (in de zin van zuivere vermogensschade zoals maar niet beperkt tot schade of nadeel wegens bedrijfsstilstand, gederfde winst, gemiste kansen etc.) is uitgesloten. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien deze schade het gevolg is van een tekortkoming door Opdrachtgever bij directieleveringen en/of anderszins tekortkomen door Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst."

De in bovenstaande artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal de jaarlijkse gefactureerde opdrachtsom per gebeurtenis met een maximum van de gehele opdrachtsom over de contractperiode. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtnemer of diens personeel, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden of personeel daarvan.

Antwoord
Niet akkoord.

Vrijgegeven: 05-04-2016

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft AWWODI-2012 =Artikel 20.2=
Vraag

3

is akkoord maar voor de duidelijkheid willen wij opdrachtgever vrijwaren indien wij aansprakelijk zijn, indien opdrachtgever aansprakelijk is moeten zij de claim oppakken en ons vrijwaren. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Akkoord, mits aansprakelijkheid opdrachtgever aantoonbaar is

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Artikel 5.2 van de conceptovereenkomst
Vraag

4

Wijzigingsvoorstel:
Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever indien opdrachtnemer aansprakelijk is. Indien opdrachtgever aansprakelijk is dan zal opdrachtgever de claim in behandeling nemen en opdrachtnemer vrijwaren.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Zie vraag 3

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Artikel 5 aansprakelijkheid conceptovereenkomst
Vraag

5

Wijzigingsvoorstel:
"Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de op grond van deze Overeenkomst verrichte Werkzaamheden of geleverde zaken en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtnemer, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer heeft betrekking op directe zaak- en personenschade en op de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (in de zin van zuivere vermogensschade zoals maar niet beperkt tot schade of nadeel wegens bedrijfsstilstand, gederfde winst, gemiste kansen etc.) is uitgesloten. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien deze schade het gevolg is van een tekortkoming door Opdrachtgever bij directieleveringen en/of anderszins tekortkomen door Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst."

De in bovenstaande artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal de jaarlijkse gefactureerde opdrachtsom per gebeurtenis met een maximum van de gehele opdrachtsom over de contractperiode. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtnemer of diens personeel, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden of personeel daarvan.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Zie vraag 2

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Conceptovereenkomst artikel 2.2
Vraag

6

wordt hier de meest recente Meetcode bedoeld? Graag bevestigen.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Correct

Nr:
7
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 7 e
Vraag
Wilt u de tekst verduidelijken dat het om een kalenderjaar gaat voor de jaarverbruiken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 05-04-2016
Akkoord

Nr:
8
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 7 d
Vraag
Wilt u de tekst aanvullen met "Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer een volledig mandaat voor het opvragen van de meetdata bij de netbeheerder"?
Antwoord **Vrijgegeven:** 05-04-2016
Akkoord

Nr:
9
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 7 c
Vraag
Wilt u de tekst "zal Opdrachtnemer verbruiksdata per kwartier per e-mail toezenden" wijzigen naar "zal Opdrachtnemer kwartier verbruiksdata (dagelijks/maandelijks achteraf) per e-mail toezenden"?
Antwoord **Vrijgegeven:** 05-04-2016
Akkoord

Nr:
10
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 7 b, bullit 7
Vraag
Wat verstaat Opdrachtgever onder "hoogfrequente verbruiksdata" ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 05-04-2016
Onder hoogfrequente data wordt verstaan: telemetrie kwartier- of uurwaarden voor respectievelijk elektriciteit en gas.

Nr:
11
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 6 g
Vraag
Naar welke datacommunicatievoorziening wordt hier verwezen? En welke verantwoordelijkheid wordt er van opdrachtnemer verwacht?
Antwoord **Vrijgegeven:** 05-04-2016
Van opdrachtnemer wordt verwacht dat zij op een heldere en frequente wijze de verbruiksdata en relevante overige data communiceert aan opdrachtgever.

Nr:
12
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 6 c
Vraag
Wat verstaat Opdrachtgever onder "binnen de grenzen van de redelijkheid"?

Antwoord**Vrijgegeven:** 05-04-2016

Wijzigingen die naar redelijkheid en billijkheid verwacht mogen worden. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden in dit geval in overleg om de mogelijkheden nader te bespreken

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage III PvE, 6 c

13

Vraag

Opdrachtnemer is niet in staat om ODA data te valideren. Wilt de zin hierop aanvullen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 05-04-2016

akkoord, data dient gevalideerd te worden door de netbeheerder

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage III PvE, 6 b

14

Vraag

Wordt de verbruiksdata voor grootverbruik (inclusief A1) ook maandelijks achteraf verwacht?

Antwoord**Vrijgegeven:** 05-04-2016

Zie PvE eis 7c, voor grootverbruik en kleinverbruik (slimme meter) aansluitingen is dit eens per maand en voor A1 aansluitingen eens per kwartaal.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage III PvE, 6 a

15

Vraag

Opdrachtnemer heeft geen invloed op datastroom van netbeheerder, maar zal proberen alles binnen zijn macht aanwenden om de datastroom compleet te krijgen. De netbeheerder heeft tot 10 dagen de tijd om de data compleet te krijgen, hierna is het voor opdrachtnemer niet meer mogelijk om opdrachtgever van de complete data te voorzien. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord**Vrijgegeven:** 05-04-2016

Akkoord. Naar mening van AD moet het mogelijk zijn dat opdrachtnemer, in rol als ODA, structureel de juiste afspraken moet kunnen maken om deze eis goed op te volgen, natuurlijk rekening houdend met overmacht. Uitgangspunt hierin is wel dat opdrachtnemer op structurele basis tijdig info opvraagt en verkrijgt vanuit netbeheerder. Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat er driemaal per maand ingeprikt moet worden structureel om de betreffende data op die wijze te verkrijgen.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Bijlage III PvE, 6 a

16

Vraag

Wilt u de tekst "worden maandelijks verstrekt" aanpassen naar "worden maandelijks achteraf verstrekt"?

Antwoord**Vrijgegeven:** 05-04-2016

Akkoord

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter

17

Vraag

Pagina 2, paragraaf 2.

g. Wanneer op één locatie zowel een elektriciteitsmeter als een gasmeter geplaatst wordt en deze meters bevinden zich meer dan vijf meter uit elkaar, dan dient eventuele communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter (met telemetrische uitleesmogelijkheden) draadloos plaats te vinden;

Wij zien ervan overtuigd dat daar waar dit toelaatbaar is, een bedrage koppeling in termen van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, de voorkeur geniet. De opdrachtgever waardeert goede datakwaliteit. Graag zouden wij voorstellen om daar waar mogelijk, bedraad te werken en daar waar dit niet mogelijk lijkt, draadloos. Dit in het belang van opdrachtgever.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Akkoord.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Foutieve vermelding pagina 19

18

Vraag

De regels onderaan pagina 19 lijken onjuist. De tekst bij de score 2 en de score 4 is hetzelfde.

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Klopt, score 2 (20% score) - De Inschrijver geeft een onvoldoende beschrijving/uiteenzetting van datgene wat er verlangd wordt door Aanbestedende Dienst, dient derhalve buiten beschouwing te worden gelaten.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage III PvE, 3 a iv

19

Vraag

Er wordt gevraagd om in het ombouwplan aan te geven welke voorzieningen er getroffen moeten worden om de installatie gedurende de periode uit te schakelen. Hoe verwacht u dat dit ingeschat wordt door opdrachtnemer gezien de onbekendheid met de installaties bij opdrachtgever?

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Dit zal gebaseerd moeten zijn op een samenwerking enerzijds tussen inschrijver vanuit zijn/haar ervaring op dit vlak als ook het technische gedeelte waarna die info gelegd moet worden over de inhoudelijke aansluitkennis die aanwezig is bij AD. Het eerste gedeelte kan door inschrijver in algemene zin beantwoord en opgesteld worden bijv. adhv typering per type meter, aansluiting en commodity.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage III PvE, 2 i

20

Vraag

Wilt u de tekst "indien de eigenaar van de meter dit wenst" toevoegen?

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Akkoord

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage III PvE, 2 g

21

Vraag

Ongeacht afstand is er voor datacollectie op telemetrische wijze geen koppeling nodig tussen elektriciteit- en gasmeter. Indien opdrachtnemer een losse datalogger plaatst voor de gasmeter, gaat u hiermee akkoord?

Antwoord

Vrijgegeven: 05-04-2016

Akkoord.

- Nr:** 22
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft Bijlage III PvE, 2 e
Vraag
Graag zien we de uitsluiting bijgevoegd indien er buiten macht van Opdrachtnemer geen mogelijkheid is tot telemetrische verbinding, de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het niet nakomen van de eis. Dit wanneer de dekkings- en data-abonnementskosten niet evenredig zijn ten opzichte van de plaatsingskosten. In overleg kan er dan gekeken worden naar een betaalbare oplossing. Kunt u hiermee akkoord gaan?
Antwoord Niet akkoord.
Vrijgegeven: 05-04-2016
- Nr:** 23
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Uitnodiging tot Inschrijving - 8.2.2.2 & Bijlage III PvE, 2j
Vraag
Er wordt aangegeven dat er een coördinerende rol wordt verwacht in de aanvraag van de prioriteitsplaatsing van KV. In artikel 2.3 pagina 9 wordt er verzocht om mee te helpen met de prioriteitsaanvraag. Aanvraag dient te geschieden door opdrachtgever, opdrachtgever heeft als enige de mogelijkheid om toegang te regelen en verlenen voor meterwissel. Coördinatie door derde partij (opdrachtnemer) heeft dus geen toegevoegde waarde. Taak opdrachtgever zal dus voornamelijk liggen in de begeleiding van de aanvraag. Is dat de juiste zienswijze?
Antwoord Uw visie is naar mening van AD een onderdeel van . Overige planning en advisering vanuit inschrijver in project als ook richting andere marktpartijen zoals netbeheerders zou prima in coördinatie moeten kunnen geschieden door inschrijver, bijv. op basis van mandaat van AD.
Vrijgegeven: 05-04-2016
- Nr:** 24
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Uitnodiging tot Inschrijving - 5.2.2
Vraag
Er wordt gesteld om minimaal 50 grootverbruik elektriciteit binnen een referentie project gewisseld te zijn, volgens de elektriciteitswet behoren A1 aansluitingen ook tot grootverbruik segment. Gaat u akkoord om deze aansluitingen mee te tellen in de gestelde aantallen voor grootverbruik?
Antwoord Akkoord.
Vrijgegeven: 05-04-2016
- Nr:** 25
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Uitnodiging tot Inschrijving - 5.2.2
Vraag
In de afgelopen drie jaar zijn slechts enkele aanbestedingen geweest die voldoen aan de gestelde referentie eisen, (de combinatie van aantallen groot- en kleinverbruik). Deze aanbestedingen zijn ook ondergebracht bij slechts één à twee aanbieders. Het stellen van deze eisen resulteert in het uitsluiten van veruit het grootste deel van de potentiële inschrijvers. Wij stellen voor de periode waarin de opdracht heeft plaatsgevonden op te trekken naar 60 maanden (5 jaar).
Antwoord Akkoord.
Vrijgegeven: 05-04-2016
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Uitnodiging tot Inschrijving - 2.3 laatste bullit

26 **Vraag**
U geeft aan "Het zorgdragen voor ... lokale digitale uitlezing van de energiemeters (grootverbruik en A1 meters)". Hoe ziet u zich dit voor zich?
Antwoord **Vrijgegeven: 05-04-2016**
Het zorgdragen door inschrijver van lokale meters middels digitale uitlezing.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.3 pag 9

27 **Vraag**
In het bestek wordt gevraagd om zorg te dragen voor de mogelijkheid dat grootverbruik en A1 meters lokaal digitaal worden uitgelezen.
Wordt hieronder ook verstaan dat de meters een pulsuitgang of een mbus hebben waarop eigen uitlezing kan worden aangesloten?
Antwoord **Vrijgegeven: 05-04-2016**
Zie vraag 26

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft 2 E. pag 2

28 **Vraag**
In het PvE staat beschreven dat alle meetinrichtingen telemetrisch dienen te worden uitgevoerd. Onze ervaring is dat een deel van de meetinrichtingen zich in putkasten bevindt waar geen bereik is.
Kunt u aangeven op welke wijze Hoogheemraadschap van Delfland kan zorgen dat er in de put wel ontvangst is?
Antwoord **Vrijgegeven: 05-04-2016**
Streven moet altijd zijn uniforme toepassing middels telemetrie, ook indien dit inhoudt dat inschrijver daar additionele moeite en kosten voor moet maken. Indien het in incidentele gevallen echt fysiek onmogelijk is dient er een geschikte oplossing gevonden te worden in onderling goed overleg tussen Inschrijver en AD.