

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie Waakvlam Raamovereenkomst Mobiele Pompen DIG-4006

Volgnr.	Vraag	Antwoord	Ingediend	Beantwoord
1	Voor hoeveel jaar gaat overeenkomst gelden?	De raamovereenkomst zal een initiële looptijd van 4 jaar hebben met 2x de optie tot verlenging met 2 jaar.	29-8-2016	31-8-2016
2	Indien een combinatie gaat inschrijven hoe dient dan bijlage 2 te worden ingevuld?	Als combinatie waarbij de vragen 3 en 5 niet relevant zijn	29-8-2016	6-9-2016
3	Onder punt 2.4.1 geeft u aan dat er binnen 2 uur na afroep 8 pompunits geïnstalleerd en bedrijfsklaar moeten staan. Dit is volgens mij niet mogelijk als je rekening houdt met: aanrijtijd medewerker naar bedrijfslocatie, Aanrijtijd van bedrijfslocatie naar pomplocatie en Installatietijd van de pompunit	Tijdspanne wordt aangepast naar 3 uur	29-8-2016	6-9-2016
4	De tot nu toe gebruikte pompen zijn allemaal tractor aangedreven pompen, als deze weer ingezet gaan worden is een geluideis van max. 70dBa op 8 m afstand niet reëel.	Deze eis geldt voor plaatsing in de nabijheid van een woning. Bij plaatsing in het vrije veld vervalt deze eis.	29-8-2016	6-9-2016