



TE RIJZEN KABEL		SPLITSMOF OV	
TE VERWIJDEREN KABEL		MOF BESTAAND	
BESTAANDE KABEL		MUURARMATUUR	
NIUW TE LEGGEN KABEL		TE RIJZEN LICHTMAST.	
TE RIJZEN MANTELBUIS		TE PLAATSEN LICHTMAST.	
TE VERWIJDEREN MANTELBUIS		TE HANDHAVEN LICHTMAST.	
BESTAANDE MANTELBUIS		TE VERWIJDEREN LICHTMAST.	
TE LEGGEN MANTELBUIS		TE VERPLAATSEN LICHTMAST.	

Tracelengte: 769 Mtr.
=Te plaatsen grondspot

Alle te leggen aansluitkabels zijn 7x2,5Cu
Alle te leggen doorrijgkabels zijn 4x2,5Cu
Alle te leggen mantelbuizen zijn Ø 63 PVC

Joulz

Postbus 12,
3220 AA, Hellevoetsluis
Tel: 0181-327860
Fax: 0181-318699
www.gcecad-service.nl
E-mail: info@gcecad-service.nl

	Netbeheer B.V.	#1	19-6-2012	R. de Koning	R. de Koning
	Wijz:	Datum:	Geh:	Gec:	Projectnr/Omschrijving:
Formaat: A2	Aanpassing OV-Net				
Schaal: 1:500	Benthemsfraat, Rotterdam				
Aantal bladen: -	Plantekening				
Volgend bladnr: -					
	Dossiernr: -	Discipline: OV			
	Netwerkplan: -	Tek. nr. V_20033709			
	Status: Vrij voor uitvoering	Bladnr: 001			