

**Aanbesteding** Reconstructie Hobbelrade gemeente Beek  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Beek  
**Referentie:** 20222

**Omschrijving:**

Realisatie van reconstructie Hobbelrade.

**Toelichting:****Nr:**

**Categorie** Bestek/beschrijvend document

**Betreft** Sleuven nutsbedrijven

1

**Vraag**

Ik mis voor deze werkzaamheden de post voor het zagen van de onderlaag 5cm en ik mis ook de post voor het opbreken van 5 cm asfalt onderlaag klopt dit?  
Zo ja graag deze post toevoegen aan het bestek.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 27-09-2016

De sleuf is reeds in een eerder stadium gemaakt en tijdelijk bestraat met betonstraatstenen. Er dient derhalve geen asfaltverharding gezaagd en opengebrouwen te worden.