Bouwdeel A

Bouwdeel B

Bouwdeel C1

Bouwdeel C2

Bouwdeel C3

Bouwdeel D

Buitenluchtrooster t.b.v. aanzuig LBK grote zaal + bouwdeel A afmetingen gevelrooster volgens bouwkundige tekeningen.

A [0.04] Vlucht 13,53 m²
A [0.11] Ventilatorconvector
A [0.03] Steeg 40,94 m²
A [0.05] MIVA 5,90 m²
A [0.06] Berging 5,00 m²
A [0.07] Lift 3,63 m²
A [0.02] Backstage 141,55 m²
A [0.14] Bar 1 12,88 m²
A [0.15] Bar 2 12,88 m²
A [0.01] 252,32 m² Grote zaal
A [1.01] Podium 108,10 m²
A [0.12] Tunnel 16,53 m²
B [0.21] Toiletten D 28,31 m²
B [0.22] Sluis 5,02 m²
B [0.13] Trappenhuis 7,61 m²
B [0.23] Voorportaal 9,01 m²
B [0.20] Toiletten 29,89 m²
C1[0.13] Garderobe 47,55 m²
C1[0.14] Lockers 77,20 m²
C1[0.16] Sprinklerinst. 15,80 m²
C1[0.17] Opname 56,25 m²
C1[0.18] Monitoring 3,38 m²
C1[0.19] Techniek 9,94 m²
C1[0.20] Techniek 2,95 m²
C1[0.22] Vluchttrap 16,12 m²
C1[0.01] Foyer 300,14 m²
C1[0.09] Kleine zaal barmeubel 60,75 m²
C1[0.10] Kleine zaal −90cm 158,27 m²
C1[0.11] Podium 88,72 m²
C1[0.12] Backstage 18,68 m²
C1[0.02] Voorportaal 21,21 m²
C1[0.03] Heren 14,40 m²
C1[0.04] Mindervalide 5,74 m²
C1[0.05] Dames 20,25 m²
C1[0.06] Etalage 15,69 m²
C1[0.07] Bar 15,86 m²
C1[0.08] Sluis 15,01 m²
C1[0.21] Vluchttrap 20,60 m²
C2[0.03] Toch 20,49 m²
C2[0.02] Straat 273,16 m²
C2[0.04] Shop 16,58 m²
C2[0.05] Shop 16,58 m²
C2[0.01] Entree 30,67 m²
C3[0.12] Lift 8,78 m²
C3[0.11] Trap 23,90 m²
C3[0.09] Berging 13,63 m²
C3[0.10] Vluchten 19,32 m²
Oefen 1
Oefen 2
Oefen 3
C3[0.07] Opslag diversen 174,55 m²
C3[0.04] Kantoor 123,39 m²
C3[0.08] Oefenruimtes 160,70 m²
C3[0.06] Horeca 20,82 m²
C3[0.01] Muziekgieterij 381,78 m²
C3[0.05] Eetruimte 25,47 m²
C3[0.03] Artiest 24,75 m²
C3[0.02] Artiest 49,09 m²
D [0.08] Kantoor 12,85 m²
D [0.09] Hal 7,26 m²
D [0.03] Expo 63,45 m²
D [0.11] Opslag 13,28 m²
D [0.02] Expo 254,24 m²
D [0.13] Toilet 8,15 m²
D [0.12] Toilet 9,62 m²
D [0.10] Hal 34,86 m²
D [0.01] Entree Bureau 55,28 m²
D [0.04] Expo 16,75 m²
D [0.05] Expo 9,39 m²
D [0.06] Kantoor 9,39 m²

Verdringingszuil rechthoekig voeding van beneden 2,0 m/s, 1200×400mm
Verdringingsrooster rechthoekig voeding van de zijkant t.b.v. balkon 600×800mm
Verdringingszuil onder podium, rechthoekig voeding van beneden 2,0 m/s, 1200×400mm
Geheel omtimmeren enkel rooster zichtbaar. Omtimmeren van vloer tot plafond.
Leidingwerk indien van toepassing
Kabelgoot indien van toepassing
Zuil
Dit geldt voor iedere verdringingszuil en stijgkanaal in de grote zaal.
geluiddemper
Ventilator retour backstage
Railsysteem met afzuigslang t.b.v. backstage
Luchtinblaasslang capaciteit circa 6750 m³/h t.b.v. verwarmen of koelen
Luchtinblaasslang capaciteit circa 2100 m³/h t.b.v. verwarmen of koelen
Aansluiten op bestaande luchtkanalen
Geluiddemper
Ventilatorconvector
2x Geluiddemper
3x Geluiddemper
gld thv. verplaatsbare scott.
PEIL = ±0.000

Renvooi afkortingen c.q. symbolen:

BK	=	Brandklep
ds	=	Deurspleet
dr	=	Deurrooster
	=	Regelklep incl. akoestisch flexibel bij iedere aansluting
	=	Rozet toevoer
	=	Rozet retour
	=	Plafondtoevoerrooster
	=	Plafondretourrooster

Daar waar een brandscheiding wordt gepasseerd moeten brandkleppen met smeltlood in het luchtkanaal worden ingebouwd.

Renvooi leidingwerk:

- Luchttoevoerkanalen
- Luchtretourkanalen
- Afblaas kanaal LBK
- Aanzuig kanaal LBK
- Bestaand kanalenwerk

SITUATIE 1:2000 N

XX	XX	XX	XX	XX	Aard van de wijziging
XX	XX	XX	XX	XX	naam
XX	XX	XX	XX	XX	Datum
XX	XX	XX	XX	XX	Wijz.

Project: Timmerfabriek
Renovatie en nieuwbouw

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Onderdeel: Luchtbehandeling
Begane grond

Besteknummer:	BT1412P	*Auteur:*	BKU
Projectnummer:	T1412P	*Gecontroleerd:*	MLE
Fase:	Concept bestek	*Datum:*	11-11-2016
Versie:	1	*Schaal:*	1 : 100
Formaat:	A0	*Tekeningnummer:*	W-17

KOMPAS 360
Kompas Techniek BV
Telefoon: +31(0)88 040 23 00
Bezoekadres: Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen