



Door Waterschap Scheldestromen vervangen door PE Ø75 tot aan boostergemaal wanneer kanaal getijdendruker wordt aangelegd

Bestaande Drukruirol
Zonder ophoging terrein: Leiding handhaven (PVC ø75mm)
Met ophoging terrein: Leiding vervangen door PE ø75mm

Installeren pomp type: Flygt NP3153 HT waaler 451

Installeren pomp type: Flygt MP 3068 waaler 212

Bestaande dijk doorvoeren handhaven:
- 'Napoleonhoeve'
- 'Het Heem'

LEGENDA

| | |
|--|--|
| | Tracé nieuwe persleiding met diameter en materiaal |
| | Tracé nieuwe persleiding Molecaten |
| | Tracé nieuwe persleiding Waterschap Scheldestromen met diameters en materiaal |
| | Bestaande te handhaven persleiding met diameter en materiaal (mits bekend) |
| | Bestaande te verkleinen persleiding met huidige diameter en materiaal en toekomstige diameter en materiaal |
| | Bestaande te verwijderen persleiding met diameter en materiaal |
| | Te plaatsen gemaal type: Flygt CP3057 waaler 262 met aansluiting PE ø75mm |
| | Te plaatsen boostergemaal door Waterschap Scheldestromen |
| | Bestaand gemaal |
| | Te behouden kavels, erfgrans globaal weergegeven |

Opmerkingen
 - Bron topografie: Gemeente Sluis
 - Bron inrichtingsplan: Provincie Zeeland
 - Nieuwe persleiding in kabels & leidingen tracé waterdunen
 - Bestaande kabels en leidingen zijn ter indicatie

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|------------|
| B | Diameters / pomptypes / gemaal en div. teksten toegevoegd/aangepast | MPO | MZ | MSC | ✓ | ✓ | 13-09-2012 |
| A | Tracé aanpakplan, rotering Zandertje toegevoegd, diameters toegevoegd | MPO | MZ | MSC | ✓ | ✓ | 09-07-2012 |
| | Eerste uitgave | MPO | MZ | RVDV | ✓ | ✓ | 25-06-2012 |
| revisie | omschrijving | getekend | gecontroleerd | akkoord | | | datum |
| opdrachtgever | | Provincie Zeeland | | | | | |
| project | | Waterdunen | | | | | |
| omschrijving | | Nieuwe riolering project Waterdunen | | | | | |
| formaat | schaal | fase | bladnr | van | projectnummer | tekeningnummer | |
| A1 | 1:5000 | Voorlopig ontwerp | 1 | 1 | 9X2765.A0 | / 1323-301 | |

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

HASKONING NEDERLAND B.V.
Ruimte & Mobiliteit

Stationspark 27C
Postbus 4
4460 AA Oost
+31 (0)113 24 60 00
+31 (0)113 23 30 00
info@goes.royalhaskoning.com
www.royalhaskoning.com